

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor majetkový

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací	Vyřizuje/telefon	V Jihlavě dne
	KUJI 34991/2020	Mgr. Mikéšková / 564 602 417	6. 4. 2020

Veřejná zakázka: **Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. – Měřín**
– stavební práce

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 4

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Žádáme o zveřejnění knihy svítidel.

Reakce zadavatele:

Zadavatel provedl kontrolu zadávací dokumentace a konstatuje, že specifikace svítidel je součástí zveřejněné projektové dokumentace v části: Měřín 1 DOZP\D. Dokum.obj.,tech.a technolog.zařízení\D.1. Dokum.staveb.,inž.objektu\D.1.4. Technika prostředí staveb\D.1.4.4. - D.1.4.5. Silnopr.,ochr.před bles\TXT. Tato kniha svítidel platí i pro objekty Měřín 2 DOZP a Měřín DA+DS.

Dotaz č. 2:

Výplně otvorů

V dokumentu PD jsou detailně specifikovány parametry výplní otvorů (především profilů). Takto detailní specifikace může znevýhodnit výrobce oken, kteří používají rozdílný profil, ale jsou schopni dodržet technické parametry oken jako celku:

- Požadovaný celkový prostup tepla oknem
- Zasklení izolačním trojsklem
- Požadovaný zvukový útlum

Je možné použít rozdílný profil, než který je detailně specifikovaný v zadávací dokumentaci?

Co se týče barevnosti rámců oken, bude barva sjednocená pro všechny 3 objekty?

Reakce zadavatele:

Parametry uvedené v zadávací dokumentaci jsou stanoveny jako minimální požadované. Vždy je možno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dodat kvalitativně stejné nebo lepší řešení. Je tedy možné použít i jiné profily za podmínky dodržení technických parametrů.

Barevnost rámců oken bude stejná pro všechny objekty.

Dotaz č. 3:

Podlahy

V dokumentaci je rozpor - ve výkazu výměr je betonová mazanina a v technické zprávě je uvedeno, že se jedná o cementový potěr, což znamená samonivelační potěr. Pokud to má být mazanina tak ve výkazu chybí výztuž. Prosíme tedy o upřesnění.

Dále jsou ve výkazu výměr u mazanin definovány následující požadavky na výplň dilatačních spár plastovým profilem a lepenkou. Trváte na tomto požadavku?

Reakce zadavatele:

Dle technické zprávy je navržen samonivelační cementový potěr CT-C25-F5, ve skladbě konstrukcí je betonová mazanina (cementový potěr) CT-C25-F5, tl. 50 mm nad nopy a 80 mm mimo nopy. V rozpočtu je uvedena betonová mazanina, ale bylo tím myšlen cementový potěr dle "skladby konstrukcí". Tak je nutno tuto položku ocenit pro provádění.

Úprava dilatačních spár bude provedena v souladu s výkazem výměr. Je možno dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dodat kvalitativně stejné nebo lepší řešení.

Vzhledem k tomu, že tato informace nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového