

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 40147/2020

Vyřizuje/telefon
J. Mikésková/kl. 415

V Jihlavě dne
24. 4. 2020

Veřejná zakázka: „**Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710**“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 3

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

prosím o vysvětlení nesrovnalostí v zadání.

V PD v části KCE je navržené statické zajištění pilíře v každém patře. Ve VV je položka pouze pro 1.PP (140 K 90004 M+D statické zajištění pilíře - viz půdorys 1.PP pozn11). Podle čeho se tedy máme řídit?

Reakce zadavatele:

- 140 K 90004 M+D statické zajištění pilíře - viz půdorys 1.PP pozn11 = Je položka pro dočasné statické zajištění venkovního zděnného pilíře při provádění výkopových prací - viz půdorys 1.PP
- Návrh = nemá nic společného se statickým opásáním pilířů uvnitř objektu
- Opásání pilířů uvnitř objektu (statické zajištění) je v rozpočtu obsaženo v oddíle 01-00 Bourání v položkách č. 16, 17, 18 a 20

Dotaz č. 2:

Prosím Vás o upřesnění položky č. 55 357180000R7 Rozvodnice zapuštěná RHVO ve výkazu Nemocnice Pelhřimov stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A. Domnívám se, že se jedná o rozvaděč veřejného osvětlení, ale buď jsem jej přehlédl, nebo v dokumentaci chybí schéma jeho zapojení.

Reakce zadavatele:

Do položky č. 55 Rozvodnic RHVO – Je třeba zahrnout dodávku nové zapuštěná rozvodnice veřejného (areálového) osvětlení o rozměrech 800x550x110, včetně přesunutí stávající technologie řízení veřejného osvětlení do ní. Stávající technologie VO je v současné době umístěna v nástěnné rozvodnici u hlavního vchodu.

Zadavatel provedl revizi soupisu prací a z vlastního podnětu zveřejňuje v elektronickém nástroji E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace nový soubor s názvem „Soupis prací - aktualizovaný 24. 4. 2020“, ve kterém je upravena podrobná specifikace položky č. 55 v části 01_d1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky".

Dotaz č.3:

V projektové dokumentaci slaboproudu je vyspecifikovaná tel. ústředna, která by měla nahradit stávající.

Výkaz část 01_e - Zařízení slaboproudu ale tuto položku neobsahuje. Ve výkazu výměr je to položka č. 59, u které je popis, který s ní nesouvisí. Prosím o objasnění, zda má být telefonní ústředna součástí dodávky.

Reakce zadavatele:

Položka č. 59 - Přepěťová ochrana NET LSA - obsahuje přepěťovou ochranu pro strukturovanou kabeláž (Ethernet cat. 6) pro celkový počet 120 portů včetně instalačních pouzder.

Telefonní ústředna není předmětem této VZ.

Zadavatel provedl revizi soupisu prací a z vlastního podnětu zveřejňuje v elektronickém nástroji E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace nový soubor s názvem „Soupis prací - aktualizovaný 24. 4. 2020“, ve kterém je upravena podrobná specifikace položky č.59 v části 01_e Zařízení slaboproudé elektrotechniky".

Dotaz č. 4:

V technické zprávě ZTI je uvedeno v části c.3) Zařizovací předměty: V rámci stavby budou dodány podružné zařizovací předměty (WC štětky, držáky toaletního papíru,.....). Rozmístění, počty a specifikace je uvedena v příloze č. 1 této TZ. Nikde ve výkazu výměr jsem tyto položky nenašel. Jsou-li požadovány, prosím o jejich doplnění.

Reakce zadavatele:

Zařizovací předměty (WC štětky, držáky toaletního papíru,.....) nejsou předmětem dodávky v rámci této VZ. Bude zajišťováno uživatelem samostatně tak, aby bylo kompatibilní napříč nemocnicí.

Dotaz č. 5:

Nalezli jsme rozpor mezi VV (2,1x1,3) a PD (2x1,3) u rozměru vstupní rohože (ZV 06). Který údaj platí?

Reakce zadavatele:

Správně je uveden údaj v projektové dokumentaci (2x1,3).

V aktualizovaném výkazu výměr je tento údaj opraven.

Dotaz č. 6:

V souvislosti s aktuální globální pandemií COVID-19 (tzv. koronavirus), která byla vyhlášena dne 11. března 2020 Světovou zdravotnickou organizací (WHO), žádáme, aby zadavatel doplnil do návrhu smlouvy o dílo následující ujednání:

„Případná odpovědnost smluvní strany za nesplnění závazků uvedených v této smlouvě je vyloučena v případech, kdy je nesplnění těchto závazků způsobeno karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci souvisejícími s globální pandemií COVID-19 (tzv. koronavirus). Prodlení smluvní strany v takovém případě nepředstavuje porušení smlouvy a druhé smluvní straně nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu újmy nebo jakoukoliv smluvní pokutu v důsledku tohoto prodlení.“

Reakce zadavatele:

Případné neplnění závazků způsobené aktuální pandemií COVID-19 bude zadavatelem řešeno vždy individuálně, stejně jako jiné případy, jenž nemohly být dodavatelem či zadavatelem předvídaný a jsou považovány za vyšší moc.

Zadavatel v těchto případech využije ustanovení článku 3.5 návrhu smlouvy o dílo, na základě kterého může být termín dokončení prodloužen, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. S touto skutečností souvisí neuplatnění případných sankcí/smluvních pokut uvedených v článku 8 návrhu smlouvy o dílo.

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému ponechává text obchodních podmínek (návrh smlouvy o dílo) v původním znění.

Dotaz č. 7:

VRN pol. Zpracování a předložení harmonogramů - žádáme zadavatele o sdělení přesného požadavku a podrobnosti členění finančního a časového harmonogramu prací a plnění.

Reakce zadavatele:

Zhotovitel předpokládá zpracování harmonogramu v programu MS Project nebo Excel. Z harmonogramu musí být patrné předpokládané zahájení a ukončení prací, případné technologické přestávky. Členění harmonogramu by mělo korespondovat s členěním soupisu prací dle běžných zvyklostí. Finanční harmonogram bude zpracován v členění po měsících, časový harmonogram prací a plnění v týdenní podrobnosti a musí obsahovat vazby na provoz uživatele (omezení provozu, součinnost uživatele...)

Zadavatel z vlastního podnětu vložil do elektronického nástroje E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace nové soubory s názvy „Soupis prací - aktualizovaný 24. 4. 2020“.

V aktualizovaném soupisu prací byly provedeny následující úpravy:

V části "IO-07 : Úprava areálového vedení SLP" opraveny 3 položky č. 16, 21 a 22.

Veškeré nově upravované položky, jsou v soupisech ve sloupci "D" označeny ZELENĚ.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracování své nabídky, neboť aktualizovaný soubor plně nahrazuje původní soupis a pro dodavatele i soupis prací aktualizovaný 15. 4. 2020 a jejich použití je při ocenění nabídky závazné.

S ohledem na výše uvedené vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek a stanovuje nový termín:

Vzhledem ke skutečnosti, že tímto vysvětlením dochází i ke změně zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek a stanovuje nový termín:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 5. 2020 v 10.00 hod.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového