

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 40752/2020

Vyřizuje/telefon
J. Mikésková/kl. 415

V Jihlavě dne
27. 4. 2020

Veřejná zakázka: „**Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710**“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 4

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Prosím o upřesnění bezpečnostní úrovně systému generálního klíče.

Reakce zadavatele:

Systém generálního klíče musí mít certifikovanou minimální úroveň bezpečnostní třídy 3 a klíčové profily musí být chráněny bezpečnostní kartou.

Dotaz č. 2:

v příloze PD slaboproudu a v technických listech SLP je uvedena specifikace nové telefonní ústředny systému PBX v hodnotě několika milionů korun. Ve výkazu výměr však tato položka obsažena není. Má být tato ústředna ceněna, případně kam?

Reakce zadavatele:

Odpověď byla zveřejněna dne 24. 4. 2020 na profilu zadavatele v Informacích k zadávací dokumentaci č.3, dotaz č.3

Vzhledem k tomu, že tato informace nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového