

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 42421/2020

Vyřizuje/telefon
J. Mikéšková/kl. 415

V Jihlavě dne
4. 5. 2020

Veřejná zakázka: „SŠ PTA Jihlava – svářečská škola a výukový pavilon“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č.8

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

V TZ pro rampu je poznámka, že vnější strana dříku bude obložena zdravým lomovým kamenem. Tento obklad jsem nenašla ve VV.

Reakce zadavatele:

V textové zprávě D.3.1 je uvedeno obložení chybně. Správné řešení je dle výkresové části – výkres D.3.1.1 a ve VV je správně pohledový beton z obou stran dříku, se staženými hranami.

Dotaz č. 2:

Detail 12 – Venkovní dlažba cihelná? Není tam zámková? Osazení palisád? Kde jsou palisády ve VV?

Reakce zadavatele:

V detailu č. 12 je ve skladbě chybně uvedena cihelná dlažba. V samostatné části dokumentace - D.4 – SO 201, 202, 203 - Opravy MK a dále ve VV je uvedena správně betonová zámková dlažba.

Palisády jako součásti schodišťových stupňů jsou zahrnuty v položce č. 711 – „9,73*1 obj. SO 102 – venkovní vstupní podesta vedle filtrační jednotky vč. schodišťových stupňů, jihozápadní fasáda“. Položka č. 403 na to upozorňuje - „Venkovní podesta a stupně schodiště z dlažby jsou kalkulovány v objektu SO 202 - venkovní schodiště a venkovní podesta u objektu SO 102 - jihozápadní fasáda“.

Vzhledem k tomu, že tato informace nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového