

LEGENDA:

- STŘEŠNÍ VEDENÍ HROMOSVODU, VODIČ AlMgSi 8mm
- ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30x4mm VEDEN VE VÝKOPU OKAPOVÉHO CHODNIKU
- ZEMNÍ DRÁT FeZn PR. 10mm
- JÍMACÍ TYČ, POZINKOVANÁ TYČ PRŮMĚRU 20mm
- ZKUŠEBNÍ SVORKA + OCHRANNÝ ÚHELNÍK

POZNÁMKY:


- HROMOSVODNÁ SOUSTAVA BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 62 305.
- VZDÁLENOST SVODŮ MAX. 15M, KONTROLA VALIVOU KOULÍ R 45M
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHŁÁŠENÍ STAVBY.
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRÁCI K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRÁCI.
- PRO OBJEKT BUDE NOVĚ PROVEDENO ZEMNĚNÍ – ZEMNÍ PÁSKA BUDE VEDENA V ZÁKLADOVÉ SPÁŘĚ RD.

Legenda hmot:

- SVISLÁ KONSTRUKCE POD KROVEM
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ BUDE NAHRAZENO NOVÝM (PALUBKA TL. 15mm)

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRÁCI K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRÁCI.
- VEŠKERÉ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT V SOULADU S PROJEKTEM PROFESÍ.



Jan Šimek		telefon: +420 774 334 210 e-mail: H.simek@email.cz		Autorizační razítko:	Poré:
projektant pro pozemní stavby		Projektová úloha ve výhledu a posouzení			
Projektant:	Marcel Čaha	Číslo zakázky:	2018016		
Vedení projektu:	Jan Šimek	Stupeň projektu:	DPS		
Autorizovaná osoba:	Josef Čaha	Profese:	ELEKTRO		
Investor:	KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57/1882, 588 33, Jihlava	Datum:	srpen 2019		
Místo stavby:	k.ú. Třebíč, číslo parcely 1334,	Počet formátů:	8x44		
Stavba:	NEMOCNICE TŘEBÍČ – "PAVILON D" – STAVEBNÍ ÚPRAVY	Měřítko:	1:50		
		Stavební objekt:	S01		
Obsah výkresu:	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ	Číslo výkresu:	6.		