



LEGENDA ZNAČEK PO :

- Hranice požárního úseku
- N 1.01/2N - III.SPB Nadzemní požární úsek v 1. NP s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti III.
- EI 30DP3+KO+C Požární uzávěr bránící šíření tepla s 30ti min. odolností, materiál hořlavosti DP3, samozavírací zařízení, KO – koordinátor
- REWI30-45DP1(DP3) Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy R, E, W, I 30-45 minut, konstrukce DP1, DP3
- Δ REI45-30DP1 Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 45-30 minut konstrukce DP1
- NK Nouzové kování dle ČSN EN 179
- PK Panikové kování dle ČSN EN 1125
- KO Koordinátor postupného uzavření křídel
- TS TOTAL STOP
- H Hadicový systém D25, hadice 30 m
- Směr úniku
- ⊗ Nouzové osvětlení
- Δ Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg)
- Δ Přenosný hasicí přístroj sněhový (5-6 kg)

Jan Šímek projektant pro pozemní stavby		telefon: +420 774 334 210 e-mail: H.simek@email.cz	Autorizační razítka:		Paré:
Projektová činnost ve výstavbě a poradenství					
Zodp. projektant PBR:	Ing. Zuzana Heinzová				Číslo zakázky: 2018016
Vedení projektu:	Jan Šímek				Stupeň projektu: DÚR, DSP
Autorizovaná osoba:	Ing. Jaroslav Beneš, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby				Profese: PBR
Investor:	KRAJ VYSOČINA, Žitkova 57/1882, 588 33, Jihlava				Datum: říjen 2018
Místo stavby:	k.ú. Třebíč, číslo parcely 1334,				Počet formátů: 8x4
Stavba:	NEMOCNICE TŘEBÍČ - "PAVILON D" - STAVEBNÍ ÚPRAVY				Měřítko: 1:50
Obsah výkresu:	PŮDA				Stavební objekt: S01
					Číslo výkresu: 4.