



LEGENDA:

- POŽÁRNÍ VODOVOD
- STUDENÁ VODA – PPr PN16 tepelně izolované
(tepelná izolace dle vyhlášky č. 193/2007)
- CIRKULACE – PPr STABI tepelně izolované
(tepelná izolace dle vyhlášky č. 193/2007)
- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA – PPr STABI tepelně izolované
(tepelná izolace dle vyhlášky č. 193/2007)
- HYDRANTOVÝ SYSTÉM typ D, B25 / 20,0m
- VODOMĚR STUDENÉ VODY
- STOUPACÍ POTRUBÍ pro SV, TV A CV
(tepelná izolace dle vyhlášky č. 193/2007)
- STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY

TABULKA MÍSTNOSTÍ						
OZNAČ.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SKLADBA PODLAHY	PODLAHA	STĚNY	STROPY
301	CHODBA	6,70	P110	KERAM. DLAŽBA	VC OMÍTKA	SDK + MALBA
302	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	166,30	P109	VINYLOVÁ PODLAHA	VC OMÍTKA	SDK + MALBA
303	CHODBA	12,10	P110	KERAM. DLAŽBA	VC OMÍTKA	SDK + MALBA
304	UMYVADLO + PISOÁR	6,70	P110	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	SDK + MALBA
305	WC MUŽI – NÁVŠTĚVNÍCI	1,70	P110	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	SDK + MALBA
306	WC ŽENY – NÁVŠTĚVNÍCI	1,40	P110	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	SDK + MALBA
307	UMYVADLO	7,70	P110	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	SDK + MALBA
308	WC ŽENY – NÁVŠTĚVNÍCI	1,60	P110	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	SDK + MALBA
309	WC INVALIDI	2,70	P110	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	SDK + MALBA

Jan Šimek

projektant pro pozemní stavby

telefon: +420 774 334 210
e_mail: H.simek@email.cz

Projektová činnost ve výstavbě a poradenství

Autorizační razítko:

Paré:

Projektant:	Radek Žák	Číslo zakázky:	2018016
Vedení projektu:	Jan Šimek	Stupeň projektu:	DPS
Autorizovaná osoba:	Ing. Jaroslav Beneš, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Profese:	ZTI
Investor:	KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57/1882, 588 33, Jihlava	Datum:	srpen 2019
Místo stavby:	k.ú. Třebíč, číslo parcely 1334,	Počet formátů:	6x44
Stavba:	NEMOCNICE TŘEBÍČ – "PAVILON D" – STAVEBNÍ ÚPRAVY	Měřítko:	1:50
Obsah výkresu:	PŮDORYS 3.NP – VODOVOD A KANALIZACE	Stavební objekt:	S01
		Číslo výkresu:	5.