

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 43146/2020

Vyřizuje/telefon
J. Mikéšková/kl. 415

V Jihlavě dne
6. 5. 2020

Veřejná zakázka: „SŠ PTA Jihlava – svářečská škola a výukový pavilon“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 9

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Ve výkresech Topení (SO101-D.1.4.16- schema a SO102-D.24.12 – schema) je uveden Tepelný výměník 10g. Tento výměník není nikde specifikován a není v předaném soupisu prací. V soupisech prací jsou pouze výměníky patřící ke kotlům. Prosíme o zaslání bližších informací a doplnění.

Reakce zadavatele:

Jedná se o položku v části kotelna / 732 / pol. 11 – hydraulický vyrovnávač tlaků.

Dotaz 2:

Ve výkresech ZTI jsou u nerezových žlabů uvedeny baterie. Podle našeho názoru tyto baterie v soupisech prací chybí.

Jedná se v SO 101 o 2 ks baterií k UM4 – AUL-05.1(1 žlab – 2x baterie); 12 ks baterií (4 žlaby – 3x baterie) k UM5 – AUL-05.2.

V objektu SO 102 se jedná o 4 ks baterií k UM4 – AUL05.1 (2 žlaby – 2xbaterie).

Prosíme o zaslání bližších informací a doplnění.

Reakce zadavatele:

Jedná se o položku v části kotelna / 732 / pol. 11 – hydraulický vyrovnávač tlaků.

Dotaz 3:

V předané projektové dokumentaci kanalizace jsou pisoáry s automatickým senzorovým splachováním. V půdorysu jsou odděleny pisoárovými dělicími stěnami. Tyto stěny jsme v soupisu prací nenalezli. Prosíme o doplnění.

Reakce zadavatele:

Zařizovací předměty jsou kreslené schematicky. Jestliže nejsou ve výkresech specifikované a ve výkazu se nenachází, tak zde nebudou.

Vzhledem k tomu, že tato informace nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového