

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 43347/2020

Vyřizuje/telefon
J. Mikéšková/kl. 415

V Jihlavě dne
6. 5. 2020

Veřejná zakázka: „SŠ PTA Jihlava – svářecká škola a výukový pavilon“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 10

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Součástí VZT je soubor „Svářečská škola - vzduchotechnika - Boxy pro svařování s odsáváním“. Materiál na stavbu svař. boxů na „Boxy pro svařování s odsáváním podle fy KEMPER“ je součástí naší nabídky nebo dodávkou investora ?

V předaném VV chybí položka pro materiál na stavbu svař. boxů.

Reakce zadavatele:

Veškerá VZT je součástí dodávky zhotovitele. Část VZT pro odsávací boxy je v příloze „11. Příloha VZT SS_PTA – Svarecska škola a vyukovy pavilon - zadani“ v listu SO 102k – Boxy pro svařování s odsáváním.

Dotaz 2:

VZT - Větrací jednotka s rekuperací tepla

U každé je ve specifikaci uvedeno teplotní čidlo vnitřního vzduchu 5 x - standardně je k jednotkám dodáváno jedno čidlo, na pět čidel by bylo nutno zpracovat velmi komplikovanou MaR a navíc by musely být všechny koncové elementy osazeny elektronickou regulací. Netvrdíme, že to není možno provést, ale bylo by to velmi nestandardní a navíc velmi nákladné. Pokud by opravdu byl požadavek na 5 čidel tak žádáme o doplnění umístění těchto čidel.

MaR navíc obsahuje pouze kotelnu!

Reakce zadavatele:

Každá ze tří větracích jednotek s rekuperací tepla (SO 101 - 2x, poz.I.1, I.3 a SO 102 - 1x, poz.I.3) bude vybavena pouze jedním čidlem venkovního vzduchu. Stačí pouze teplotní čidlo venkovního vzduchu (1x) osazené v potrubí za externím elektrickým ohříváčem.

Ve skutečnosti je to tak, že uvnitř větrací jednotky jsou z výroby osazena 4 čidla, tvořící standardní výbavu jednotky a tato čidla se samostatně nespecifikují, k těmto pak 1x čidlo samostatně specifikované - dodávané.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového