

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 49219/2020

Vyřizuje/telefon
J. Mikéšková/kl. 415

V Jihlavě dne
26. 5. 2020

Veřejná zakázka: „SŠ PTA Jihlava – svářečská škola a výukový pavilon“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 13

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

V jaké kategorii má být provedena datová kabeláž? Ve výkazu výměr je uveden kabel cat5e, zásuvky a panely cat6. Jedná se o dotaz pro oba objekty.

Reakce zadavatele:

Bude použit kabel cat. 6a. Původní soutěžní výkaz výměr s názvem 17.Příloha EI_SS_PTA_-_Svarecska_skola_a_vyukovy_pavilon_[zadani].xlsx, aktualizovaný souborem 17.Příloha EI_SS_PTA_-_Svarecska_skola_a_vyukovy_pavilon_aktalizovaný 22.4.xlsx, je nahrazen novým souborem **17.Příloha EI_SS_PTA_-_Svarecska_skola_a_vyukovy_pavilon_aktalizovaný 25.5.xlsx**.

Dotaz č. 2:

Přístupový systém PowerKey musí být pro své fungování licencován placenými licencemi. Jaké licence systému PowerKey mají být dodány (licence pro HW, uživatelské licence apod.)?

Reakce zadavatele:

Jedná se pouze o rozšíření stávajícího systému, licence bude stávající.

Dotaz č. 3:

U objektu SO101 se v projektu slaboproud předpokládá, že dveře z místnosti 2.01 budou ovládány přes snímač karet KL2.02.2. Tyto dveře (typ D4) nejsou vybaveny elektromagnetickým zámkem.

Reakce zadavatele:

Budou pouze ovládány dveře z místnosti 2.01 do stávající budovy. Byl nahrazen původní výkres v oddílu PD elektroinstalace slaboproud SO 101 s názvem **škola 2.NP.pdf** novým výkresem s názvem **škola 2.NP_upravený_25_5_2020.pdf**.

Dotaz č. 4:

U objektu SO102 se v projektu slaboproud předpokládá, že vstupní dveře do místnosti 1.01 budou ovládány přes snímač karet DS1.01.2. Tyto dveře (typ D1) nejsou vybaveny elektromagnetickým zámkem. Stejný problém (chybějící elektromagnetický zámek) je i u všech ostatních ovládaných dveří tohoto objektu.

Reakce zadavatele:

U objektu SO 102 budou elektronicky ovládány pouze dveře do místnosti 1.01 a 1.09. Byly nahrazeny původní výkresy v oddílu PD elektroinstalace slaboproud SO 102 s názvem **dílňa 1.NP.pdf** novým výkresem s názvem **dílňa 1.NP_upravený_25_5_2020.pdf** a výkres s názvem **dílňa 2.NP.pdf** novým výkresem s názvem **dílňa 2.NP_upravený_25_5_2020.pdf**. Původní soutěžní výkaz výměr s názvem 17.Příloha EI _SS_PTA_- _Svarecska_skola_a_vyukovy_pavilon_[zadani].xlsx, aktualizovaný souborem 17.Příloha EI _SS_PTA_- _Svarecska_skola_a_vyukovy_pavilon_aktalizovaný 22.4.xlsx, je nahrazen novým souborem **17.Příloha EI _SS_PTA_- _Svarecska_skola_a_vyukovy_pavilon_aktalizovaný 25.5.xlsx**.

Dotaz č. 5:

V TZ a půdorysech jsou tlačítkové hlásiče systému EPS. Nenalezli jsme je ve výkazu výměr. Ve výkazech výměr jsou zřejmě chybně v obou objektech uvedeny položky „detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový - Poznámka k položce: Požární hlásič kombinovaný teplo+kouř, možností autonomního ohlášení. Nutná kompatibilita se současnou EZS“. Z aktuální TZ však dle nás vyplývá, že hlásiče budou jiného typu a mají být propojeny hlásičovými linkami a mají být připojeny k nové ústředně EPS Esser. Prosíme o upřesnění položky.

Reakce zadavatele:

Hlásiče nebudou v bezdrátovém provedení. Původní soutěžní výkaz výměr s názvem 17.Příloha EI _SS_PTA_- _Svarecska_skola_a_vyukovy_pavilon_[zadani].xlsx, aktualizovaný souborem 17.Příloha EI _SS_PTA_- _Svarecska_skola_a_vyukovy_pavilon_aktalizovaný 22.4.xlsx, je nahrazen novým souborem **17.Příloha EI _SS_PTA_- _Svarecska_skola_a_vyukovy_pavilon_aktalizovaný 25.5.xlsx**.

Dotaz č. 6:

Jakým typem kabelu a s jakou výměrou mají být připojeny automatických EPS hlásiče Esser, požární tlačítka a ovládaná zařízení? V TZ jsou v této souvislosti uvedeny kabely, které ve výkazu výměr nejsou.

Reakce zadavatele:

Kabely byly doplněny. Původní soutěžní výkaz výměr s názvem 17.Příloha EI _SS_PTA_- _Svarecska_skola_a_vyukovy_pavilon_[zadani].xlsx, aktualizovaný souborem 17.Příloha EI _SS_PTA_- _Svarecska_skola_a_vyukovy_pavilon_aktalizovaný 22.4.xlsx, je nahrazen novým souborem **17.Příloha EI _SS_PTA_- _Svarecska_skola_a_vyukovy_pavilon_aktalizovaný 25.5.xlsx**.

Dotaz č. 7:

Ve výkazu výměr nejsou položka pro činnosti a dodávky související se zařízením dálkového přenosu systému EPS, se kterým počítá technická zpráva. Jde především o zpracování projektu zařízení dálkového přenosu, zajištění souhlasného stanoviska HZS a vlastní dodávka zařízení dálkového přenosu.

Reakce zadavatele:

Položka byla doplněna. Původní soutěžní výkaz výměr s názvem 17.Příloha EI _SS_PTA - _Svarecska_skola_a_vyukovy_pavilon_[zadani].xlsx, aktualizovaný souborem 17.Příloha EI _SS_PTA - _Svarecska_skola_a_vyukovy_pavilon_aktualizovaný 22.4.xlsx, je nahrazen novým souborem **17.Příloha EI _SS_PTA - _Svarecska_skola_a_vyukovy_pavilon_aktualizovaný 25.5.xlsx**.

Dotaz č. 8:

Ve specifikaci ústřední EPS není uveden požadovaný počet a typ kopplerů pro připojení ovládaných zařízení.

Reakce zadavatele:

Žádné kopplery nebudou instalovány, ústřednu není třeba rozšiřovat.

Zadavatel přikládá aktualizované soubory s názvem:

Dílňa 1.NP_upravený_25_5_2020.pdf

Dílňa 2.NP_upravený_25_5_2020.pdf

Škola 2.NP_upravený_25_5_2020.pdf

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky, neboť aktualizované soubory plně nahrazují soubory v oddílu elektroinstalace slaboproud SO 102 a oddílu elektroinstalace slaboproud SO 101 v projektové dokumentaci a pro dodavatele je jejich použití při ocenění nabídky závazné.

Zadavatel vložil do elektronického nástroje E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace nový soubor s názvem „17. Příloha EI SŠ PTA Svářečská škola a výukový pavilon - aktualizovaný 25. 5. 2020“.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky, neboť aktualizované soubory plně nahrazují již na profilu zveřejněné soupisy prací a pro dodavatele je jejich použití při ocenění nabídky závazné.

S ohledem na výše uvedené vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek a stanovuje nový termín:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 6. 2020 v 10.00 hod.

Tato změna zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového