

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 50752/2020	Vyřizuje/telefon J. Mikésková/kl. 415	V Jihlavě dne 29. 5. 2020
-------------------------	----------------------------------	--	------------------------------

Veřejná zakázka: „SŠ PTA Jihlava – svářečská škola a výukový pavilon“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 14

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

- výkaz výměr přeložky kanalizace obsahuje montáž potrubí, ale neobsahuje dodávku potrubí!?

Reakce zadavatele:

Opraveno v aktualizovaném souboru.

Dotaz č. 2:

- v technické zprávě přeložky dešťové kanalizace je k materiálu potrubí uvedeno následující:

Potrubí je navrženo z LI 300. Výška krytí je odvislá do stávajících napojovacích bodů.

Je navržena výměna stávajícího litinového potrubí DN 300. Nové potrubí bude z tvárné litiny s jednokomorovým hrdlem se zámkovým spojem. Stavební modulová délka trubek 6 m.

Tlaková třída C40. Vnější povrchová ochrana trubek: vrstva žárově nanášené slitiny zinku a hliníku v množství 400 g/m² s příměsí dalšího kovu + krycí nátěr. Vnitřní povrchová ochrana trubek: odstředivě nanášené vyložení cementovou maltou z vysokopecního cementu odolného síranům.

Není to omyl? Opravdu bude přeložka z tohoto materiálu, který je několikanásobně dražší než-li klasické PVC nebo PP?

Reakce zadavatele:

Bude potrubí PP. Opraveno v aktualizovaném souboru.

Dotaz č. 3:

- ve výkazu výměr přeložky vody je uvedena montáž tvarovek 2ks., ale celková dodávka tvarovek je 5ks.!?

Reakce zadavatele:

Opraveno v aktualizovaném souboru.

K výkazům výměr objektů 101 škola i 102 dílna:

Dotaz č. 4:

VV přípojky- kanalizační potrubí dimenze 160mm bude z materiálu PVC a 200mm z materiálu PP?

Reakce zadavatele:

Bude PVC. Opraveno v aktualizovaném souboru.

Dotaz č. 5:

VV ZTI- prosím o upřesnění nerezových automatických žlabů. Uvádíte, že budou na stojanu, ale zároveň že budou závěsné? Dále v dokumentaci uvádíte jako možný typ AUL 05.1 a 05.2, ty nejsou ale automatické?

Reakce zadavatele:

Závěsné, armatura páková s delším ramínkem, neautomatické.

Dotaz č. 6:

VV ÚT- je nejspíše zdvojená položka připojovací rohová armatura do radiátorů VK a položka šroubení pro VK radiátory!? Dále položka niklované koleno k radiátorům by mělo být jednou tolik kusů, než-li je radiátorů.

Reakce zadavatele:

Šroubení upraveno (položka nulována). Nikl. koleno - položka upřesněna. Opraveno v aktualizovaném souboru.

Dotaz č. 7:

V TZ ÚT je u otopných těles uvedeno: „Všechna otopná tělesa budou vybavena ventily s regulátorem diferenčního tlaku“. Kde ve výkazu výměr jsou tyto regulátory uvedeny?

Reakce zadavatele:

Do výkazů ÚT byly doplněny položky č. 200 - Regulátor tlaku vody pro OT komplet včetně dodávky a montáže, které budou integrovány v dvouregulačních termostatických ventilech pro otopná tělesa.

Dotaz č. 8:

VV kotelná-jsou uvedeny filtry z uhlíkové oceli DN 50 a DN 65, v PD jsem je nenalezl!?

Reakce zadavatele:

DN 65 položka nulována, DN 50, schéma kotelny, pol.10e. Opraveno v aktualizovaném souboru.

Dotaz č. 9:

V TZ je uvedeno: „V technické místnosti bude u zásobníku TV osazena magnetická úpravna SV a filtr.“ Kde naleznu ve VV magnetickou úpravnu SV?

Reakce zadavatele:

Pol. 61 část ZI.

Dotaz č. 10:

V TZ je uvedeno: „Jako koncové armatury jsou navrženy standartní nástěnné a stojánkové baterie pákové a tlačné ventily – provedení antivandal“. Vodovodní baterie „antivandal“ jsou buď v provedení tlačné nebo bezdotykové s podstatně rozdílnou cenou, než-li klasické

pákové. Prosím o konkrétní uvedení počtu kusů, které budou v provedení antivandal. Ve VV jsou uvedeny pouze klasické baterie.

Reakce zadavatele:

Dle výkazu a výkresů – klasické pákové, nástěnné a stojánkové.

Dotaz č. 11:

V TZ je dále uvedeno: „V dílnách budou použity nerezové zařizovací předměty. V sociálním zázemí nerezová umyvadla, umyvadlové žlaby a nerezové pisoáry. Vše bude v provedení antivandal.“ Ve VV jsou i v obj. 101 škola částečně uvedeny nerezové ZP.

Reakce zadavatele:

Ne vše bude nerezové – pouze žlaby, pisoáry.

V přílohách rozpočtu zti+út byly s ohledem na výše uvedené změny provedeny tyto úpravy:

07.	SO 301..	- 339 – přejmenováno
	SO 01..	- 287, 286 – přejmenováno
		- 200 – zrušeno
09.	SO 301..	- 339, 84, 85 – přejmenováno
	SO 102..	- 287, 12 – přejmenováno
		- 200 – zrušeno
13.	SO 101..	- 79 – přejmenováno
		- 31 – zrušeno
15.	SO 102a..	- 31 – zrušeno
19.	SO 302..	- 26 – úprava množství
	SO 305..	- 17, 30 – přejmenováno

Dotaz č. 12:

SO 101 – dveře DV 8 a DV12 – ve výpisu PSV uveden elektromagnetický zámek, DV9 – uveden elektromechanický zámek. Ve výkazu výměr – stavební – pol.192, 193, 194 – je uvedena - příprava pro instalaci zámku elektromagnetického – stejně ve všech třech položkách. Znamená to tedy, že tyto zámky nejsou součástí soutěže? Pokud by byly, tak mezi zámkem elektromagnetickým a elektromechanickým je značný cenový rozdíl.

Reakce zadavatele:

Ve výpisu PSV je nejprve popis zárubně „...s přípravou pro instalaci elektromagnetického zámku“. Jedná se tedy o název a popis zárubně. Níže je pak uveden elektromechanický zámek ovládaný čipy. To samé je uvedeno i v rozpočtu. Elektromechanické zámky jsou tedy vždy součástí dodávky.

Dotaz č. 13:

V dodatečných informacích č.4

Dotaz č. 27:

Jaká bude protipožární odolnost u položek, týkajících se minerálních podhledů
Pol. č. 77 a 412?

Reakce zadavatele:

Tyto konstrukce, jako všechny minerální a akustické podhledy, budou bez požární odolnosti - chybný popis v rozpočtu.

Ale ve VV i přes aktualizace stále zůstává chybný text – „požární impregnace kazety“

Reakce zadavatele:

Položky 77 a 412 rozpočtu byly přepsány. Opraveno v aktualizovaném souboru.

Dotaz č. 14:

prosím o zodpovězení níže uvedených dotazů – opravu:

výkaz výměr Elektroinstalace – poslední dodaná verze (aktualizovaný 22.4.) – záložka 102f – odd.741- pol.25 a 60 – jejich suma není zahrnutá v celkovém součtu. Jedná se o položky, které

byly dodatečně upravované či vkládané. Výkaz výměr je zamčený, tudíž oprava ze strany uchazeče není možná. Prosím o opravu tohoto výkazu výměr.

Reakce zadavatele:

Položky 25 a 60 zmíněné přílohy rozpočtu byly opraveny. Opraveno v aktualizovaném souboru.

Dotaz č. 15:

Po doplnění jednotkových cen do rozpočtu VZD_11 : 05. SŠ.PTA Svářečská škola a výuk. Pavilon zadání - aktualizovaný 2020_05_11 nesedí ZRN celkem na listu Krycí list rozpočtu s cenou celkem na listu Stavební rozpočet – součet.

Po přezkoumání jsem zjistila, že některé položky na listu Stavební rozpočet nemají rozpad do sloupců Z – AH.

Např.:

142a	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky do 22 mm		m2	57,307
142b	762361312.R	D+M impregnovaných latí pro vytvoření spádu atiky		m	247,200

A jiné.

Reakce zadavatele:

Položky č. 142a, 142b, 159a, 159b, 470a, 471a, 471b, 489a, 489b byly upraveny tak, aby se započítávali i do krycího listu. Opraveno v aktualizovaném souboru.

Dotaz č. 16:

- žádáme o úpravu zveřejněného výkazu výměr v rámci DI č. 13. V SO 101g - Slaboproudá elektroinstalace byly doplněny 3 položky, ale z toho 2x položka č. 19 je uzamčena a nelze doplnit hodnoty.

Reakce zadavatele:

Opraveno v aktualizovaném souboru.

Zadavatel vložil do elektronického nástroje E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace nové soubory:

05. SŠ.PTA Svářečská škola a výukový pavilon, Bedřichov u Jihlavy zadání hlav. rozpočtu_aktualizovaný_28_5_2020.xls

07. Příloha SO 101, ZTI ÚT,přípojky, zadání_aktualizovaný_28_5_2020.xls

09. Příloha SO 102, ZTI ÚT,přípojky, zadání_aktualizovaný_28_5_2020.xls

13. Příloha SS_PTA_-SO 101_kotelna, zadání_aktualizovaný_28_5_2020.xls

15. Příloha SO 102_kotelna, zadání_aktualizovaný_28_5_2020.xls

17. PřílohaEI_SS_PTA_-Svarecska_skola_a_vyukovy_pavilon_zadání_aktualizovaný_28_5_2020.xlsx

19. Příloha ZTI ,SO 302, SO 305,prelozky_zadání_aktualizovaný_28_5_2020.xls

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky, neboť aktualizované soubory plně nahrazují již na profilu zveřejněné soupisy prací a pro dodavatele je jejich použití při ocenění nabídky závazné.

S ohledem na výše uvedené vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek a stanovuje nový termín:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 6. 2020 v 10.00 hod.

Tato změna zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového