

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: KHSV/15031/2018/ZR/EPID/Ří

Kraj Vysočina

Krajský úřad

Odbor majetkový

Vyřizuje: Řihová

Telefon: 566 650 842

E-mail: zdenka.rihova@zr.khsjih.cz

Žižkova 57/1812

587 33 Jihlava

Datum: 10. srpna 2018

„Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce výtahů“ areál nemocnice v Novém Městě na Moravě, pozemek parc. č. 2954 a st. 2956/4 v k.ú. Nové Město na Moravě – projektová dokumentace pro stavební povolení – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci: **Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce výtahů“ areál nemocnice v Novém Městě na Moravě, pozemek parc. č. 2954 a st. 2956/4 v k.ú. Nové Město na Moravě** v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a), § 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto **závazné stanovisko** :

Po posouzení projektové dokumentace : **„Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce výtahů“ areál nemocnice v Novém Městě na Moravě, pozemek parc. č. 2954 a st. 2956/4 v k.ú. Nové Město na Moravě**

se souhlasí

Odůvodnění :

Dne 10.7.2018. byla na KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, doručena žádost o vydání závazného stanoviska k PD pro stavební povolení stavby :

„Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce výtahů“ areál nemocnice v Novém Městě na Moravě, pozemek parc. č. 2954 a st. 2956/4 v k.ú. Nové Město na Moravě .

Investorem stavby je Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 , Jihlava , IČ 70890749 . Projektovou dokumentaci stavby zpracoval projektant – Ing. Jan Heralecký , H-PROJEKT, projekční a architektonická kancelář, Komenského č. 308, 588 56 Telč, IČ 494 07 104 .

Projektová dokumentaci řeší rekonstrukci stávajících výtahů. Konkrétně se jedná o 3 výtahy. Osobní a lůžkový výtah v gynekologicko-porodnickém oddělení a o výtah na oddělení ODN2,3. Stávající výtahové šachty budou ponechány a budou nahrazeny novými výtahy. Těmto pracím bude předcházet

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
tel.: 567 564 551, fax: 567 564 579, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w, IČ: 71 00 93 11, bank. spojení: 33020681/0710
územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 650 811, fax: 566 650 888, e-mail: podatelna@zr.khsjih.cz, ID: py2ivam

drobná stavební úprava stávajících šachet.

Na ODN 2,3 bude stávající výtah nahrazen typem – LTI 1 600/1, nosnost 1 600 kg(21 osob), stanice/nástupiště – 4/5, klec výtahu – průchozí 1600x2400x2300 mm, výška šachty – 14,940 m.

Na gynekologicko-porodnickém oddělení – lůžkový výtah bude nahrazen typem – LTI 1 600/1, nosnost 1 600 kg(21 osob) , stanice/nástupiště -3/3 , klec výtahu - průchozí 1600x2400x2300 mm, výška šachty – 14,445 m.

Na gynekologicko-porodnickém oddělení – osobní výtah bude nahrazen typem – TOV 675/1, nosnost – 675 kg (9 osob), stanice/nástupiště 4/4, klec výtahu –průchozí 1200x1430x2100 mm, výška šachty – 15,820 m.

Ve výtahových šachtách bude instalováno stabilní osvětlení. Osvětlovací tělesa jsou umístěna ve vzdálenostech nutných pro dosažení požadované intenzity osvětlení dle čl. 5.2.1.4 ČSN EN 81-20.

Větrání šachet je zajištěno přes otvory pro nosná lana ve stropě šachty a strojovnu do venkovního prostoru.

Hladiny hluku instalovaných zařízení odpovídají hygienickým požadavkům pro dané provozy. Hluková zátěž nových certifikovaných výtahových zařízení nepřekračuje limity v NV č. 272/2011 Sb. Navíc jsou zdroje hluku umístěny ve výtahových šachtách s dostatečnými tlumícími parametry proti šíření hluku do dalších prostorů.

Ochrana před hlukem ze stavební činnosti - B8 – bude dodržena podle zák.č. 258/2000 Sb. a NV č. 272/2011 Sb. v platném znění, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací(dodržování hygienických limitů hluku). V pracovních dnech od 7 do 21 hodin nebude překročen hygienický limit 55 dB.

V předmětných objektech bude po dobu výstavby v místě předělu mezi již užívanou a rekonstruovanou částí vytvořena další mobilní dělící stěna. Tato stěna bude vyrobena z dřevěných hranolů a desek s akusticko-izolační výplní. Bude sloužit jako další akustická a protiprašná bariéra mezi stavbou a funkční částí objektu..

Stavba bude probíhat dodavatelsky v jedné etapě výstavby.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Zdenka Říhová

Odborný referent protiepidemického oddělení ve Žďáře nad Sázavou