

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 51927/2020

Vyřizuje/telefon
J. Mikéšková/kl. 415

V Jihlavě dne
3. 6. 2020

Veřejná zakázka: „SŠ PTA Jihlava – svářečská škola a výukový pavilon“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 15

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Ozvučení

- Dle výkazu výměr se jedná o reproduktory o max. příkonu 200 W na ks. Nejedná se o chybnou specifikaci? Prosíme o kontrolu a případně lepší specifikaci.
- Ve výkazu výměr chybí položky zesilovače nebo zařízení, které bude reproduktory ovládat. Dále kabel apod.

Reakce zadavatele:

Byla opravena specifikace, reproduktory budou v aktivním provedení s vestavěným zesilovačem. Kabel na propojení je součástí dodávky reproduktorů. Reprodukory budou vč. dálkového ovladače. Byl opraven VV č. 17. Příloha EI, aktualizovaný 1. 6. 2020.

Dotaz č. 2:

EPS

- Dále ve výkazu výměr chybí tlačítkové hlásiče (počet kusů) a další položky např. vstupně výstupní prvek.
- Ve výkresové dokumentaci jsou datové dvoj zásuvky ve výkaze jedno zásuvky, co je správně?
- V půdoryse 3.NP jsou dva datové rozvaděče, ve výkaze pouze jeden, co je správně?

Reakce zadavatele:

Byly doplněny tlačítkové hlásiče.

Budou instalovány dvojjásuvky RJ 45.

Budou umístěny dva datové rozvaděče.

Byl opraven VV č. 17. Příloha EI, aktualizovaný 1. 6. 2020.

Dotaz č. 3:

Telefonní ústředna

- Ve výkazu výměr chybí bližší specifikace telefonní ústředny.

Reakce zadavatele:

Jedná se např. o telefonní ústřednu Yestar, např. IP ústředna S100 nebo obdobná ústředna jiných výrobců.

Dotaz č. 4:

Školní zvonek

- V technické zprávě chybí specifikace stávajícího zařízení.

Reakce zadavatele:

Systém centrálního zvonění musí umožňovat vyp/zap přes LAN

Zvonění bude probíhat v denních cyklech, ale zároveň musí umožňovat vypnutí např. během svátků, víkendů a prázdnin.

Pro zvonění může být použito klasických zvonků na 24V.

Rozmístění zvonků se předpokládá pouze na chodbách.

Dotaz č. 5:

Silnoproud: SO101

- Přívodní kabel rozvaděče RB1 je dle schéma rozvaděče AYKY 3x120+70, ale v rozpočtu je vykázan kabel 3x240+120.

- Dle schéma rozvaděče RB1 jsou přívodní kabely pro rozvaděče RB1.16 a RB1.17 AYKY 4x95, ale dle schéma rozvaděčů RB1.16 a RB1.17 jsou přívodní kabely CYKY 4x25.

- V rozvaděči RB1 chybí vývod pro rozvaděč RB1.18.

Reakce zadavatele:

Přívodní kabel do rozvaděče bude 3x240+120mm.

Byly doplněny původní výkresy výše uvedených rozvaděčů a jsou vloženy do sekce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 6:

Silnoproud: SO102

Ve schématu rozvaděče RB HL je vývod FA9 VZT OUT, který by měl být proveden kabelem CYKY-J 5x10, tento kabel ve výkaze není vůbec obsažen

Reakce zadavatele:

Kabel byl doplněn do VV. Byl opraven VV č. 17. Příloha EI, aktualizovaný 1. 6. 2020.

Dotaz č. 7:

Slaboproud SO101 + SO102 – přístupový systém

- Prosíme o prověření počtu zabezpečovaných dveří a jejich funkci, zda ovládat z jedné nebo z obou stran.

Reakce zadavatele:

Bylo prověřeno, byla upravena výkresová část slaboproudých rozvodů. Aktuální soubory jsou vloženy do sekce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 8:

Slaboproud obecně

Bylo by možné v rámci předaných SLP rozpočtů vyznačit, které položky patří ke kterému systému, abychom byli schopni identifikovat, kam které položky patří.

Reakce zadavatele:

Vzhledem k provázanosti jednotlivých prvků SLP by bylo velice obtížné tyto položky odlišit, jelikož některé položky patří do dvou i do třech odvětví slaboproudu.

Dotaz č. 9:

Dne 26. 5. 2020 bylo zveřejněno vysvětlení dokumentace č.13. Součástí byl aktualizovaný výkaz výměr slaboproudé elektroinstalace. Ve výkazu SO 101g jsou níže uvedené položky chráněny heslem a nejde tedy do nich vepsat jednotková cena. Žádáme o zaslání hesla nebo nového výkazu s možností doplnění hodnot

18	M	1257376001	KABEL JYTY 4x1, KRUH 20M	m	190,000		0,00
VV		100+90		190,000			
19	M	1257404001R	KABEL SHKFH 1x2x0.8	m	600,000		0,00
19	M	1257404001	KABEL JYTY 2X1, KRUH 20M	m	210,000		0,00
137	K	044002000.R	Zpracování projektu zařízení dálkového přenosu, zajištění souhlasného stanoviska HZS a vlastní dodávka zařízení dálkového přenosu	kpl	1,000		0,00

Reakce zadavatele:

Byl opraven VV č. 17. Příloha EI, aktualizovaný 1. 6. 2020.

Dotaz č. 10:

Žádáme o opravu výkazu výměr.

V rozpočtu EL SS jsou součtové chyby SO 101e řádek 143, SO 102f řádek 220.

Reakce zadavatele:

Byl opraven VV č. 17. Příloha EI, aktualizovaný 1. 6. 2020.

Zadavatel dále upřesňuje, že:

a) byly upraveny výkresy v oddílech elektroinstalace:

- D.1 SO 101../D.1.4../ELE/slaboproud../škola 1.NP.pdf + škola 2.NP.pdf + škola 3.NP.pdf,
- D.2 SO 102../D.2.4../ELE/slaboproud../dílňa 1.NP.pdf,
- D.1 SO 101../D.1.4../ELE/silnoproud../ SŠ PTA-ŠKOLA RB 1.16 1.17.pdf + SŠ PTA-ŠKOLA RB 1.18.pdf + SŠ PTA-ŠKOLA RB 1.NP.pdf,

b) s ohledem na úpravy ovládání dveří byly upraveny výkresy stavební části a soubory PSV:

- D.1 SO 101../D.1.1../D.1.1.11 – PSV.pdf – úprava Dv8 – přidán el. magn. zámek,
- D.2 SO 102../D.2.1../D.2.1.8 – PSV.pdf – úprava D1, D2 – přidán el. magn. zámek,
- D.1 SO 101../D.1.1../D.1.1.1 - půdorys 1NP.pdf – úprava popisů dveří do místností 1.16 a 1.17, – opraveno označení dveří, nově Dv12 – v tab. PSV a výkazu výměr bylo uvedeno správně,

c) byl upraven rozpočet 05.SŠ PTA...- provedeno doplnění el. magnetického zámku do položek č. 192, 558 a 559.

Zadavatel vložil do elektronického nástroje E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace nové soubory:

05. SŠ.PTA Svářecká škola a výukový pavilon, Bedřichov u Jihlavy zadání hlav. rozpočtu_aktualizovaný_1_6_2020.xls.

17. PřílohaEI_SS_PTA_-Svarecska_skola_a_vyukovy_pavilon_zadání_aktualizovaný_1_6_2020.xlsx.

Zároveň přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.15 jsou následující soubory:

škola 3.NP_aktualizovaný_1_6_2020.pdf.

škola 2.NP_aktualizovaný_1_6_2020.pdf.

škola 1.NP_aktualizovaný_1_6_2020.pdf.

SŠ PTA-ŠKOLA RB 1.NP_aktualizovaný_1_6_2020.pdf.

SŠ PTA-ŠKOLA RB 1.18_aktualizovaný_1_6_2020.pdf.

SŠ PTA-ŠKOLA RB 1.16 1.17_aktualizovaný_1_6_2020.pdf.

dílňa 1.NP_aktualizovaný_1_6_2020.pdf.

D.2.1.8 - PSV_aktualizovaný_1_6_2020.pdf.

D.1.1.11 - PSV_aktualizovaný_1_6_2020.pdf.

D.1.1.11 - PSV_aktualizovaný_1_6_2020.pdf.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky, neboť aktualizované soubory plně nahrazují již na profilu zveřejněné soupisy prací a pro dodavatele je jejich použití při ocenění nabídky závazné.

S ohledem na výše uvedené vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek a stanovuje nový termín:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 6. 2020 v 10.00 hod.

Tato změna zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového