

Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	„Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána Ing. Petr Kolář, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš – ve věcech zadávacího řízení Ing. Jan Kalina – ve věcech technických
Telefon, fax:	Tel: +420 564 602 588, +420 564 602 419
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz ; kalina.j@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatele ze dne 1. 6. 2020 a 2. 6. 2020 následující vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz 1:

V rámci úpravy fasády na objektu SO 04 prosíme o dospecifikování následujících prvků:

- Formát obkladu, tl.obkladu
- Systém uchycení obkladu
- Typ obkladu (tažená keramika, dutinová deska jako nap. Buchtal, nebo argeton, nebo normální lisovaná dlažba)

Odpověď:

Jedná se o slinutou keramiku MIRAGE BAHRAIN, rozměr 600x300mm, tl. cca 11mm. Montáž provětrávané fasády provedena s viditelnými úchyty s možností rektifikace.

Dotaz 2:

Ve vztahu na přípravu nabídky Vás žádáme o předání tabulek PSV ve formátu excelu. Je to z důvodu nacenění jednotlivých prvků, lepší přehlednosti a možnosti filtrování těchto prvků po jednotlivých částech, objektech a specifikacích.

Odpověď:

Zadavatel doplňuje projektovou dokumentaci o tabulky z části ARS pro jednotlivé objekty ve formátu .xlsx, a také fasády v dwg (pro hlavní objekt a spoj. mosty).

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází k doplnění zadávacích podmínek, posoudil zadavatel povahu tohoto doplnění. Provedené doplnění představuje marginální zásah do zadávací dokumentace a jeho promítnutí do nabídky nezpůsobí dodavateli časové komplikace, proto zadavatel ponechává lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek ve znění vysvětlení, doplnění a změny zadávacích podmínek I ze dne 3. 6. 2020, tj. **do 3. 7. 2020 do 10:00 hod..**

V Jihlavě dne 04. 06. 2020



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana Kraje Vysočina