

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 54305/2020

Vyřizuje/telefon
J. Mikésková/kl. 415

V Jihlavě dne
15. 6. 2020

Veřejná zakázka: „**Nemocnice Pelhřimov – rozšíření urgentního příjmu**“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 3

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje z vlastního podnětu následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Máme dotazy k elektroinstalacím:

Dotaz č. 1:

Ve VV je požadavek na koncové přístroje (zásuvky, vypínače) v antibakteriálním provedení. Tento požadavek je ale v rozporu s předanými standardy, kde jsou vyobrazeny koncové přístroje ABB. Tyto přístroje se v antibakteriálním provedení nevyrábějí. Prosíme o informaci, zda se máme držet VV anebo předaných standardů?

Reakce zadavatele:

Zadavatel po konzultaci s uživatelem požaduje dodání koncových přístrojů ve standardu pro zdravotnické provozy dle vyspecifikovaných referenčních výrobků (např. ABB). Uživatel nepožaduje antibakteriální provedení.

Dotaz č. 2:

Ve VV jsou požadovaná tlačítka pro ovládání / stmívání svítidel. Tento požadavek je ale v rozporu s předanými standardy, kde jsou vyobrazeny ovládače otočné. Prosíme o informaci, zda se máme držet předaných VV anebo standardů? Dále prosím o upřesnění požadavků na DALI řízení. Zda je vyžadováno ovládání pouze místními ovládači, nebo jsou požadovány

některé speciální funkce – např. regulace osvětlení v závislosti na intenzitě denního světla apod.?

Reakce zadavatele:

Zadavatel připouští jako alternativu řešení stmívání tlačítka.

Osvětlení chodeb - stmívání tlačítka v návaznosti na stávající řízení objektu- viz. TZ. Speciální funkce nejsou.

V prostoru chodeb instalováno stávající řízení svítidel. Svítidla na chodbách budou vázána na tento stávající systém. Před zahájením stavby se musí systém zaměřit a zmapovat. Stmívání svítidel v místnostech - systém například DALI bude s místním ovládáním, s řídicí jednotkou osazenou v rozvaděči RMD2.1. jedná se o místnosti 2.013, 2.006, 2.063, 2.058. V m.č. 2.063 minimálně 2 ovládané okruhy viz. schéma rozvaděče RMD2.1 - doplnění.

Dotaz č. 3:

V předaných standardech jsou vyobrazeny hlídače izolačních stavů a přepínače sítí. Z předané dokumentace není ale patrné, zda jsou tyto komponenty stávající – ve stávajících rozvaděčích anebo mají být také doplněny nově? Ve VV je řešeno pouze doplnění monitorovacích panelů. Žádáme o upřesnění rozsahu dodávky a doplnění požadavků na hlídání izolačních stavů a přepínání sítí.

Reakce zadavatele:

Hlídače izolačního stavu a přepínače jsou součástí stávajících rozvaděčů a budou se pouze přesouvat. Rozvaděče se pouze doplňují o nové vývodové okruhy. Doplnění nových monitorovacích panelů je obsaženo ve výkazu výměr ve vazbě na stávající hlídače.

Dotaz č. 4:

Žádáme o upřesnění požadovaného rozsahu prací u těchto položek, které nejsou řešeny předanou projektovou dokumentací a jsou vykázány jako 1 kpl:

Doplnění stáv rozvaděčů RHM-T, RD2.4	kpl	1,000
Práce na stávajícím rozvaděči RT 2.1 – demontáž, odpojení, popisy, zaměření, opětovné připojení, přemístění do nové pozice, osazení pož.zákrytu, skutečné provedení rozvaděče, úprava	kpl	1,000
Práce na stávajícím rozvaděči RT 2.2 – demontáž, odpojení, popisy, zaměření, doplnění, opětovné připojení, přemístění do nové pozice, osazení pož.zákrytu, skutečné provedení rozvaděče, úprava	kpl	1,000
Úprava hlavního rozvaděče část MDO a DO – hlavní vypínače s hlavní cívkou, úprava dle místních podmínek, demontáže stáv prvků, úprava a prodrátování rozvaděče	kpl	1,000
Přesun ovládání osvětlení v místnosti 2.056 – úprava rozvodů, přemístění ovladačů, napojení na stávající rozvody	kpl	1,000
Přemístění a přepojení rozvaděč operačního svítidla(demontáž, montáž, zapojení, zakreslení)	kpl	1,000
Napojení nových el.okruhů v rozvaděči RZ2.1 vč.doplnění a zakreslení skutečného provedení	kpl	1,000
Napojení nových el.okruhů v rozvaděči RZ2.4 vč.doplnění a zakreslení skutečného provedení	kpl	1,000
Osazení lůžkové rampy – zapojení okruhů MDO, DO, ZIS, VDO včetně pospojování a uzemnění	kpl	1,000
Koordinace rozmístění nových zásuvek a stávajících zásuvek s novým interierem; koordinace osazení el.instalačních předmětů do kuch.linek dle kladečského plánu, napojení myčky mís; koordinace výrobků – svítidel a ovladačů ve stmívané soustavě stávajícího osvětlení chodeb, typy předřadníků, typy řídicích modulů, ovl.tlačítka	kpl	1,000
Doplňující pospojování (PA-PE) dle skutečně instalovaných zařízení zdravotní technologie, zařizovacích předmětů a zařízení TZB	kpl	1,000

Reakce zadavatele:

Jedná se o položky zahrnující pouze práci, materiál je vykázáný v jiných položkách - viz text jednotlivých položek.

V Technické zprávě D.2.4.6.1. jsou v jednotlivých oddílech popsány úpravy stávajících rozvaděčů, konkrétně část 5 a 6. V dodatečných informacích č.1 byly zveřejněny schémata přemísťovaných a doplňovaných rozvaděčů.

Dotaz č. 5:

V TZ slaboproud je uvedena poznámka, že aktivní prvky nemají být předmětem dodávky. Ve VV jsou ale uvedeny 2 ks Access pointu. Prosím o informaci, zda mají být Access pointy předmětem naší dodávky a v případě že ano žádáme o upřesnění technických parametrů a požadavků. Jakým způsobem ocenit?

Reakce zadavatele:

Aktivní prvky nejsou předmětem této VZ. Zadavatel předkládá upravený VV.

Dotaz č.6 :

Domácí telefon - systém 2N, ale tato firma vyrábí tento interkom v provedení IP a Analog. Proto je potřeba upřesnit typ stávající ústředny – jak bude interkom připojen. Zda jako analogová nebo IP linka.

Reakce zadavatele:

Domácí telefon - stávající je analogová ústředna. Kapacita stávající telefonní ústředny v budově PAM (pavilon akutní medicíny) je 150 poboček z toho 30 volných. Typ stávající telefonní ústředny- Ericson MD110.

Dotaz č.7 :

Nouzový zvukový systém - je u něho nutná kompatibilita se stávajícím systémem, a proto potřebujeme znát základní informace o druhu, typu, příp. výrobci stávajícího zařízení.

Reakce zadavatele:

Typ stávající ústředny - VARIODYN D1.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky a pro dodavatele je jejich použití při ocenění nabídky závazné.

S ohledem na výše uvedené vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek a stanovuje nový termín:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 6. 2020 v 10.00 hod.

Tato změna zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového