

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 56433/2020	Vyřizuje/telefon J. Mikéšková/kl. 415	V Jihlavě dne 16. 6. 2020
-------------------------	----------------------------------	--	------------------------------

Veřejná zakázka: „SŠ PTA Jihlava – svářecká škola a výukový pavilon“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č.18

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci ve výkazu výměr : 05. SŠ.PTA Svářecká škola a výukový pavilon, Bedřichov u Jihlavy zadání hlav. rozpočtu aktualizovaný_1_6_2020 je uvedena položka č. 767 - VON Společné a ostatní náklady EI, viz Příloha EI. Mají tuto položku uchazeči ocenit nulovou částkou, protože odpovídající výkaz výměr byl už dříve vypuštěn?

Reakce zadavatele:

Ocenit nulovou položkou, záložka VON byla v části elektro odebrána z důvodu duplicity s VON VZT. Pro ocenění stále platí VV:

17.Příloha EI _SS_PTA_-_Svarecska_skola_a_vyukovy_pavilon_aktalizovaný_9_6_2020.xlsx.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci ve výkazu výměr : 05. SŠ.PTA Svářecká škola a výukový pavilon, Bedřichov u Jihlavy zadání hlav. rozpočtu aktualizovaný_1_6_2020 jsou uvedeny pol. 755 - Splašková přípojka- A výuk.pavilon, B svářec.škola – viz. Objekt SO 301 a pol. 756 - Dešťová přípojka- A výuk.pavilon, B svářec.škola – viz. Objekt SO 301. V objektu SO 301 jsme tyto objekty nenašli. Chápeme správně, že tyto objekty (položky) budou oceněny nulovou částkou?

Reakce zadavatele:

Ano, v položkách č. 755 a 756 bude nulová hodnota. Jsou již součástí pol. 752 a 753.
Pro ocenění platí upravený VV 05. SŠ.PTA Svářecká škola a výukový pavilon, Bedřichov u Jihlavy zadání hlav rozpočtu_aktualizovaný_16_6_2020.xls.

Dotaz č. 3:

Rozpory a nejasnosti bleskosvod - platí pro oba objekty: V legendě bleskosvodu jsou popsány oddálené a pomocné jímače, ale na půdorysech jsou zakresleny pouze pomocné jímače.
Ve výkaze pomocné ani oddálené jímače nejsou, jsou zde naopak horní ochranné stříšky jímačů, ale tyto není na co osadit.

Reakce zadavatele:

Na objektu budou zřízeny pouze pomocné jímače PJ05, které budou zhotoveny z drátu AlMgSi, který je součástí VV. Žádné oddálené jímače nebudou instalovány.
Ochranné stříšky byly zaměněny s ochrannými úhelníky, bylo již bylo upraveno v souvislosti s dřívějším dotazem. Pro ocenění stále platí VV:
17.Příloha EI_SS_PTA_-_Svarecska_skola_a_vyukovy_pavilon_aktalizovaný_9_6_2020.xlsx.

Dotaz č. 4:

Vchodové dveře – platí pro oba objekty: v tabulkách PSV dveře označené D1 – D7 (SO 101 Výukový pavilon), D1 – D3 (SO 102 Svářecká škola) uvedeno, že mají být hliníkové. V technické specifikaci je uvedena volba vstupní dveře hliníkové nebo plastové.
Pozice D6 ve výukovém pavilonu má být součástí sestavy s oknem O7, které je však plastové.
Prosíme o upřesnění, které pozice mají být z kterého materiálu.

Reakce zadavatele:

U objektu SO 101 Výukový pavilon budou dveře D6, které jsou součástí sestavy s plastovým oknem O7 rovněž plastové. Položka č. 232 rozpočtu byla přepsána. Ostatní vchodové dveře zůstávají hliníkové.
U objektu SO 102 Svářecká škola jsou vstupní dveře D1 – D3 hliníkové.
Byl upraven VV 05. SŠ.PTA Svářecká škola a výukový pavilon, Bedřichov u Jihlavy zadání hlav rozpočtu_aktualizovaný_16_6_2020.xls.

Zadavatel vložil do elektronického nástroje E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace nový soubor:

05. SŠ.PTA Svářecká škola a výukový pavilon, Bedřichov u Jihlavy zadání hlav rozpočtu_aktualizovaný_16_6_2020.xls.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky, neboť aktualizovaný soubor plně nahrazuje již na profilu zveřejněný soupis prací a pro dodavatele je jeho použití při ocenění nabídky závazné.

S ohledem na výše uvedené vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek a stanovuje nový termín:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 6. 2020 v 10.00 hod.

Tato změna zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.