

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	„Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána Ing. Petr Kolář, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš – ve věcech zadávacího řízení Ing. Jan Kalina – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 588, +420 564 602 419
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz ; kalina.j@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatele ze dne. 6. 2020 následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz 1:

Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci níže uvedené položky:

31	K	24.108	Drall. vyúst' se spodní čtyřhrannou deskou, vertikální připojení - přívod, včetně montáže	ks	1,000	0,00	0,00
----	---	--------	---	----	-------	------	------

Odpověď:

Ocelový plech, barva bílá, s deskou pro montáž do rastrového podhledu 600x600, pro napojení potrubí d250, distribuce 570m3/hod.

Dotaz 2:

SO 009 - Pavilon č.09 DGPN - 06 - Specialisté SO 009 - Pavilon č.09 DGPN - 400 - Zdravotní technické instalace - Nalezli jsme nesoulad ve VV a PD v počtu kusů u níže uvedených položek:

V PD 19 ks ve VV 18 ks

53	K	10606	Podlahový vtok PV1 DN75, svislý, s průtokem 0,8 l/s, s doplňkovou plovoucí zápachovou uzávěrou, PP/PE, nerezový rámeček a vtoková mřížka, vč. montáže, vč. příslušné izolační soupravy, nástavce, příslušenství a pomocného materiálu, výška vodního uzávěru 50mm	ks	18,000	0,00	0,00
----	---	-------	---	----	--------	------	------

V PD 50 ks a 38 ks

171	K	21121	Uzavírací ventil-šikmý (UV) DN32, min.PN16 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub, izolace, těleso ventilu a vrchní díl z červeného nebo křemíkového bronzu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerez, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ergonomické uzavřené ovládací kolečko s vyměnitelným označením média, vypouštěcí zátka G $\frac{1}{4}$, vč. příslušenství a pomocného materiálu, vč. montáže	ks	49,000	0,00	0,00
172	K	21122	Uzavírací ventil-šikmý (UV) DN40, min.PN16 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub, izolace, těleso ventilu a vrchní díl z červeného nebo křemíkového bronzu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerez, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ergonomické uzavřené ovládací kolečko s vyměnitelným označením média, vypouštěcí zátka G $\frac{1}{4}$, vč. příslušenství a pomocného materiálu, vč. montáže	ks	37,000	0,00	0,00

V PD 88 ks

183	K	21133	Vypouštěcí ventil (VV) DN15, vypouštění, odvodušnění - uzávěry min.PN10 pro pit.vodu (kulové kohouty) do DN15 pro vypouštění a odvodušnění potrubí - samostatné, mosaz odolná odzinkování vč. příslušenství a pomocného materiálu, vč. montáže	ks	87,000	0,00	0,00
-----	---	-------	--	----	--------	------	------

V PD 104 ks

211	K	30001	U1 - Umyvadlo 550x450, hranatý design, speciální povrchová úprava odpuzující vodu proti usazování vodního kamene vč instalační sady, 2x rohový ventil s filtrem 250 μ m 1/2" - 3/8" a samotěsnícím závitem, baterie umyvadlová stojánková páková s keramickou kartuší 40mm bez ovládání výpustě 5,7 l/s - nastavitelný proud - nerez připojovací hadice, umyvadlový sifon chrom včetně výpustě, vč. Montáže, příslušenství a pomocného materiálu	ks	101,000	0,00	0,00
-----	---	-------	--	----	---------	------	------

Odpověď:

Upraven soupis prací, dodávek a služeb do souladu s projektovou dokumentací.

Dotaz 3:

500 – Ústřední vytápění – ve výkazu výměr chybí tyto položky:

Izolace HZS,dodávka,montáž
Izolace HZS,dodávka,montáž
Alpha2 25-80 N 180
Magna3 25-60 180
Podlahový konvektor

Odpověď:

Ve výkazu Ústředního vytápění jsou izolace uvedeny jako samostatné položky, jejichž součástí je dodávka i montáž nebo v rámci dodávky související položky.

Počty čerpadel odpovídají projektové dokumentaci, vizte schémata. Čerpadlo u kogenerační jednotky je součástí dodávky této jednotky. Čerpadlo na doplňování glykolu je součástí kompletní dodávky doplňování.

U položek s konvektory upraveny v soupisu prací, dodávek a služeb výměry:

V opraveném soupisu prací jsou výměry položek s konvektory upraveny:

302	M	73565	1250/140/180 - 297	ks	11,000
304	M	73567	1750/140/180 - 453	ks	19,000
309	M	73572	Montáž podlahových konvektorů včetně armatur a připojení	ks	104,000

Dotaz 4:

Objekt SO 09 výkaz výměr záložka 500 - Ústřední vytápění – ve výkazu výměr jsou uvedeny položky s textem.... dodávka MaR a v množství jsou uvedeny kusy – jak máme tyto položky ocenit? Jsou tyto prvky uvedeny duplicitně i v části Měření a regulace a komponenty/cena bude zdvojená, nebo jsou uvedeny pouze ve výkazu výměr v části vytápění a máme ocenit v této záložce. Jedná se o řádky 29-36, 86,88,90,110-124,140,224,366-378, 380, 391-401, 352. Prosíme o upřesnění zda ocenit v části ústřední vytápění a nebo v této části necenit a dojde k úpravě Výkazu výměr (účastník VŘ musí vyplnit všechny položky).

Odpověď:

Zadavatel vysvětlil v rámci Vysvětlení, doplnění a změně zadávacích podmínek XII dne 1. 7. 2020 (dotaz č. 4). Jednalo se o duplicitu, upraven soupis prací, dodávek a služeb.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází k doplnění a změně (úpravě) zadávacích podmínek, posoudil zadavatel povahu tohoto doplnění. Provedené doplnění a úprava

spočívá zejména v uvedení jednotlivých částí zadávacích podmínek do souladu. Promítnutí a zpracování provedeného doplnění či úprav do nabídky nezpůsobí dodavateli výrazné časové komplikace. Zadavatel ovšem nestihl zveřejnit toto vysvětlení ve lhůtě uvedené v § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek ve znění vysvětlení, doplnění a změny zadávacích podmínek XI ze dne 30. 6. 2020, a to **do 17. 7. 2020 do 10:00 hod.**

Zároveň v souvislosti s úpravami zadávacích podmínek uveřejní upravené znění Přílohy č. 4 zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace pod názvem „Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“.

V Jihlavě dne 07. 07. 2020



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana Kraje Vysočina