

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor majetkový

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 67392/2020

Vyřizuje/telefon
Bc. Nestrojilová / 564 602 417

V Jihlavě dne
16. 7. 2020

Veřejná zakázka: „**SOŠ a SOU Třešť – rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace**“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1

V technické zprávě MaR je uvedeno:

Jednotný systém MaR v dané lokalitě pro KRAJ VYSOČINA je postavený na regulátorech firmy AMIT. Kraj preferuje tento systém z důvodu údržby a servisu. Tento projekt uvažuje se systémem f. AMIT (AMR-OP87/G a ACOS200). Při záměně systému je nutno kontaktovat investora a projektanta. Je možné nacenit jiný, kompatibilní ŘS při dodržení shodných parametrů systému?

Reakce zadavatele:

Zadavatel umožňuje nacenit jiný kompatibilní ŘS při dodržení shodných parametrů systému.

Dotaz č. 2

Ve VV MaR položka:

7.	SP	X506	Úprava stávajícího SW JC (zrušení chyb. Hlášek po odpojení kotelny)	kus	1
----	----	------	---	-----	---

Má provozovatel servisní smlouvu s organizací zajišťující servis? Nedojde zásahem vybraného dodavatele k porušení takové smlouvy? Poskytne provozovatel kompletní dokumentaci MaR skutečného stavu a kompletní aktuální software ke všem upravovaným rozvaděčům? Bude umožněna součinnost se stávající servisní organizací?

Reakce zadavatele:

Projektová dokumentace je k dispozici v tištěné podobě, a to ve stupni pro provedení stavby. Skutečné provedení není k dispozici. Stávající systém a software není aktualizovaný a bude ponechán do následné rekonstrukce celého systému pro areál. Součinnost se stávající servisní organizací bude možná.

Dotaz č. 3

Ve VV list 05A - zařízení pro vytápění, položka:

15	K	731vp_kom_001	Montáž odkouření pro kondenzační kotel, průměru 400mm	kus	2,000
----	---	---------------	---	-----	-------

PP

přetlaková spalínová cesta těsná pro plyn i kondenzát

!!! Před vyvložkování stávajícího komínového průduchu je nutné vybourání stávajících keramických vložek, případně vyfrézování. Bourání průduchů z keramických vložek je samostatně naceněno ve stavební části !!!

stížená montáž- lešení po celé délce konového tělesa 25m - bourání, montáž

Na základě prohlídky komínů máme dotaz, zda je nezbytné vybourání (vyfrézování) stávajících keramických vložek, zda není možné pouze nové vyvložkování?

Reakce zadavatele:

Dodavatel kotlů požaduje odkouření dn400 a průměr stávajících vložek je zaměřen 400mm. Zadavatel trvá na vybourání.

Dotaz č. 4

Prosím o vysvětlení, z jakého důvodu jsou ve výkazu výměr stavební část položky č.4 Zdivo komínů průduch přes 150x150 na MC včetně spárování z cihel šamotových dl 250 mm - 18,375 m3 a č. 32. Bourání zdiva komínového z cihel šamotových na MC. Tyto práce se dle výkresové dokumentace nemají provádět.

Reakce zadavatele:

Jedná se o práce spojené s vybouráním komínových vložek. Vybourání komínových vložek bude prováděno pomocí lešení z venkovního prostoru. Postup prací je navržen tak, že bude vybourán otvor do komínového tělesa a bude ubourán komínový průduch z keramických vložek, takto bude po částech postupně bourán celý průduch. Tento postup byl navržen s ohledem na bezpečnost práce BOZP.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění této informace k zadávací dokumentaci při zpracovávání své nabídky.

Vzhledem k tomu, že zadavatel neprovedl změnu zadávací dokumentace, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Tato informace k zadávací dokumentaci se zveřejňuje na profilu zadavatele.

JUDr. Jana Mrázková
vedoucí oddělení majetkoprávního
odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina