

Vysvětlení zadávacích podmínek č.9

Číslo jednací: 76878/2020

Název veřejné zakázky:	„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána Ing. Petr Kolář, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Jitka Mikéšková – ve věcech zadávacího řízení Ing. Jan Kalina – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 415, +420 564 602 419
E-mail:	mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; kalina.j@kr-vysocina.cz

Zadavatel i přes skutečnost, že již není povinen poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace, neboť již uběhla lhůta pro podání žádostí o vysvětlení v souladu s ustanovením § 98, odst. 1, písm. a) a odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o vyjasnění položky z výkazu výměr:

547 K 76234-R03.1	Konzoly z pozinkované oceli pro bednění OSB deskami šíře 700 mm, s kotvením hmoždinkami do ŽB konstrukce - dodávka, montáž	kus	46,000	0,00	vlastní
VV	Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.				
VV	Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladba W6a				

VV	horní plochy na atikách	
VV	.	
VV	46	46,000

U této položky je v popisu skladba W6a, která není k dohledání v PD a ve W6 není popsána, tedy prosíme o upřesnění.

Odpověď:

Položka č. 547 slouží jako pomocná konstrukce pro upevnění OSB desky (tl.25 mm) v pozicích s komplikovaným přímým kotvením. Ve většině pozic bude přímé kotvení OSB desky – viz detail u skladby W6. V komplikovaných místech bude použita pomocná konzola z dvou pozinkovaných L profilů proti sobě – viz detail u výrobku PSV K06. Skladba W6a je překlep, správně se jedná o skladbu W6.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením nedochází ke změnám zadávacích podmínek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek **do 20. 8. 2020 do 10:00 hod.**

V Jihlavě dne 12. 8. 2020

.....
Ing. Petr Kolář
vedoucí Odboru majetkového
Krajský úřad Kraje Vysočina