

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č.11

Číslo jednací: 79338/2020

Název veřejné zakázky:	„Krajský úřad Kraje Vysočina – Budova E“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána Ing. Petr Kolář, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Ing. Zdeněk Berka – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 415, +420 564 602 205
E-mail:	mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; berka.z@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1

Stávající grafickou nadstavbu Alvis již nelze upgradovat. Musí být nainstalována nová verze. Z tohoto důvodu bude potřeba i výměna stávajícího PC, na kterém grafická nadstavba nyní běží. Tento počítač je s WINDOWS XP, které už nové verze Alvis nepodporují. Doplní zadavatel výše zmíněný PC do výkazu výměr?

Odpověď:

PC nebude do výkazu výměr doplněn. Dodávky movitých IT prvků si zajišťuje zadavatel sám. Ze strany zadavatele bude poskytnuta potřebná spolupráce a koordinace pro instalaci a zprovoznění požadovaného systému.

Dotaz č. 2

Výtahy - požární odolnost šachetních dveří EI30DP1 znamená, že v panelech dveří jsou sádrovláknité desky, to je nevhodné řešení do prosklené šachty. Změní zadavatel technické řešení?

Odpověď:

Technické řešení výtahu zůstane nezměněno. Kombinace smaltovaného skla se sníženou průhledností a nerezových dveří a ovládacích panelů je součástí architektonického a vizuálního řešení stavby.

Dotaz č. 3

Výtahy - opláštění šachty je smaltované sklo (smaltované sklo je neprůhledný materiál) z jakého důvodu je tedy prosklená kabina?

Odpověď:

Předepsané řešení, v projektové dokumentaci, stanovuje provedení ve smaltovaném skle se sníženou průhledností. Požadováno je transparentní (průsvitné) smaltové provedení.

Dotaz č. 4

Výtahy - ocelová konstrukce je dle výkresu rozdělena segmenty po jednotlivých patrech z jakého důvodu není průběžná?

Odpověď:

Zvolený způsob provedení ocelové nosné konstrukce umožňuje optimální kotvení a zajištění statiky šachty v kombinaci s proskleným opláštěním.

Dotaz č. 5

Stávající grafickou nadstavbu Alvis již nelze upgradovat. Musí být nainstalována nová verze. Z tohoto důvodu bude potřeba i výměna stávajícího PC, na kterém grafická nadstavba nyní běží. Tento počítač je s WINDOWS XP, které už nové verze Alvis nepodporují. Žádáme o prověření, případně návrh řešení.

Odpověď:

viz. odpověď na dotaz č.1

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením nedochází ke změně (úpravě) zadávacích podmínek, posoudil zadavatel povahu tohoto doplnění. Promítnutí a zapracování provedeného doplnění či úpravy do nabídky je schopen dodavatel bez výraznější komplikace zrealizovat do konce lhůty pro podání nabídek uvedený v bodě 12 Zadávacích podmínek, a proto ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek **do 31. 8. 2020 do 10:00 hod.**

V Jihlavě dne 18. 8. 2020

.....

JUDr. Jana Mrázková
vedoucí oddělení majetkoprávního
Odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina