

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 88634/2020

Vyřizuje/telefon
Ing. Markéta Majdičová /
564 602 387

V Jihlavě dne
16. 9. 2020

Veřejná zakázka: II/360 Třebíč – Střítež, úprava objízdné trasy – místní komunikace Střítež

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 poskytuje následující informaci týkající se vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek v tomto znění:

Dobrý den,

mám dotaz k veřejné zakázce „II/360 Třebíč – Střítež, úprava objízdné trasy – místní komunikace Střítež“.

SO 101.-1:

– pol. č. 6 – dle mého názoru je výměra pro frézování v úseku č.1 opět špatně. V tomto úseku se mají dle PD frézovat 2 „zápichy“ (napojení na stávající stav), každý v délce 5 m a šířce 6 m z 0 cm do hl. 4,5 cm. Výpočet je tedy: $2 \times 5 \times 6 \times 0,045 / 2 = 1,35 \text{ m}^3$. Prosím o opravu.

– pol. č. 18 – i v této položce není správná výměra. Výpočet: $2 \times 33,21 \times 0,5 \times 0,06 \times 1,14 = 2,27 \text{ m}^3$. Prosím o opravu.

Reakce zadavatele

Položka č. 6 týkající se frézování bude zachována. Jedná se o odhad frézování, kdy při provádění „zápichů“ pravděpodobně dojde k „trhání“ stávající asfaltové vrstvy a bude nutné frézovat ve větším rozsahu. Čerpáno tedy bude dle skutečnosti, kterou odsouhlasí zástupce zadavatele.

V rámci položky č. 18 je počítáno i s případnou sanací na 18% ložní vrstvy před pokládkou obrusné vrstvy (tedy stávajícího obrusu / případně ložné vrstvy), tzn. vyspravení plochy vyznačené v situaci žlutě, před pokládkou nové obrusné vrstvy.

K žádným změnám zadávací dokumentace nedošlo.

Ing. Markéta Majdičová
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství