

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 95980/2020

Vyřizuje/telefon
J. Mikésková/kl. 415

V Jihlavě dne
5. 10. 2020

Veřejná zakázka: „**Nemocnice Jihlava – rekonstrukce výtahů Gynpor**“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 3

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Prosím o upřesnění požární odolnosti šachetních dveří, ve výkresech je uvedena požární odolnost šachetních dveří EI30/DP1 a v D.1.3. požárně bezpečnostním řešení je uvedena požární odolnost šachetních dveří EW15, která platí?

Reakce zadavatele:

Podle požadavků HZS Kraje Vysočina je požadovaná požární odolnost dveří v provedení EI30/DP1-S200 -C.

Dotaz č. 2:

Hořlavost materiálů je stanovena třídami reakce na oheň s označením A1, A2, B, C, D..., kabiny evakuačních výtahů dle normy musí být vyrobeny z materiálů s reakcí na oheň třídy A1, A2 a v požárně bezpečnostním řešení je uveden obklad kabin MAX a v D.1.1. technické zprávě je uvedeno provedení kabin POLYREY. Tyto materiály tento požadavek nesplňují. Prosím o upřesnění provedení kabin evakuačních výtahů.

Reakce zadavatele:

Interiér kabiny budou v provedení nerez.

Vzhledem k tomu, že tato informace nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového