

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor majetkový

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 100475/2020 EZAK 378/2020	Vyřizuje/telefon Bc. Nestrojilová / 564 602 417	V Jihlavě dne 16. 10. 2020
-------------------------	--	--	-------------------------------

Veřejná zakázka: „Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce pokojů a VZT“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1

Dobrý den, na základě dotazů od odborné firmy se na vás obracíme s žádostí o vysvětlení k povlakovým podlahám (D.1 Stavební část):

Uvedený materiál, položka 159, je homogenní vinylová podlaha - např. Porbo Eternal. Tato podlaha však není homogenní.

Pokládka, položka 158, je vedena na přírodní linoleum.

V technické zprávě je uveden požadavek na materiál PVC Altro s protiskluzem R11. Tato třída protiskluzu není ani u linolea, ani u Forba Eternal.

Reakce zadavatele:

V pokojích podlahy vinylové - požadovaná protiskluznost R10, požadovaná protiskluznost R11B je v prostorách sociálních zařízení, kde je plánovaná dlažba.

Správný popis dle TZ i soupisu prací má být (pol. 159) - povlaková heterogenní vinylová podlahová krytina tl.2.0m , protiskluznost DIN 51120 R10. Platí požadovaná technické vlastnosti uvedené v poznámce k položce.

podrobná specifikace materiálu:

- Celková tloušťka ISO 24346 / EN 428: 2,0 mm
- Tloušťka nášlapné vrstvy ISO 24340 / EN 429: 0,7 mm
- Šířka role ISO 24341 / EN 426: 2,00 m
- Max. délka role ISO 24341 / EN 426: ± 25 m
- Celková hmotnost ISO 23997 / EN 430: 2,8 kg/m²
- Rozměrová stálost ISO 23999 / EN 434: $< 0,1$ %
- Odolnost v bodovém zatížení ISO 24343-1 / EN 433: $\leq 0,05$ mm
- Odolnost proti otěru EN 660-2: skupina T
- Odolnost vůči kolečkům ISO 4918 / EN 425: žádný vliv
- Barevná stálost ISO 105-B02: ≥ 6
- Ohebnost ISO 24344 / EN 435: $\varnothing 10$ mm
- Chemická odolnost ISO 26787 / EN 423: velmi dobrá
- Protiskluznost DIN 51130: R10
- Elektrický odpor EN 1081: $R1 > 1 \cdot 10^9 \Omega$
- Použití v mokřích prostorech EN 13553: ano

Pol. 158 soupisu prací platí i pro pokládku vinylové heterogenní podlahové krytiny celoplošným lepením standardním lepidlem.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění této informace k zadávací dokumentaci při zpracovávání své nabídky.

Vzhledem k tomu, že zadavatel neprovedl změnu zadávací dokumentace, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Tato informace k zadávací dokumentaci se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
Vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina