



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Žďár nad Sázavou

Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou



HZSJX005T3GF
prvotní identifikátor

ADRESÁT:

Kraj Vysočina
Žižkova 57/1882
587 33 Jihlava

VYŘIZUJE: nrap. Marta Rybová
TEL: 950291108 / FAX: 950291132
E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz

ŽDÁR NAD SÁZAVOU: 04.09.2018
POČET LISTŮ: 2
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSJI- 4048-2/ZR-2018

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna objekt č. 13

Místo stavby: Nové Město na Moravě, areál nemocnice, objekt lékárny č. 13

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Předložená dokumentace: pro ohlášení, zpracovatel Ing. Jan Červinka, číslo ČKAIT - 1400412, datum 04/2018

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše uvedenou *projektovou dokumentaci* předloženou dne 28.8.2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Jedná se o samostatně stojící soubor dvou stavebně spojených objektů u vjezdu do nemocnice. V přízemí jednoho objektu je lékárna se zázemím, ve 2. NP je knihovna. V druhém objektu je sklad zdravotnického materiálu a archiv pro nemocnici. Stavební úpravy budou provedeny pouze u dvoupodlažního objektu lékárny. Bude provedeno zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem ETICS deskami z minerální vaty tl. 160 mm. Dále bude zateplena střecha tepelnou a vodotěsnou izolací. Nová okna a dveře v obvodových stěnách


budou ve stejné velikosti. Stavební úpravy jsou posouzeny jako změna stavby sk. I. dle ČSN 73 0834.

Odůvodnění:


HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení – zpracovatel Ing. Zbyněk Semerád, číslo ČKAIT - 1001672, datum 25.08.2018

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst.1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



.....
Otisk razítka


.....
plk. Ing. Vladimír Sobotka
ředitel územního odboru