

ŽADATEL

Ing. Milan Pelikán

Lučiny 1186/1

Žďár nad Sázavou 591 01

Tel. 603 509 415

Váš dopis
značky

Naše
značka

12/10/19

Místo,
dne

Velké Meziříčí
29.10.2019

Věc: **Vyjádření na akci:**

„Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí pavilon HH“

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

POZITIVNI

Při této stavbě **dojde ke střetu** s vedením Metropolitní sítě města VM a vedením optické sítě společnosti CONTENT, s.r.o., (sítě elektronických komunikací – SEK) poloha tohoto vedení je zakreslena v příloženém výkresu. Jedná se o HDPE trubky 40mm s optickým kabelem, v místě zateplení prochází do budovy v hloubce cca 20cm.

S akcí souhlasíme za těchto podmínek:

Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.

Před realizací požadujeme vytýčit toto zařízení (p. Ambrož, 777 702 116).

Při stavbě musí být podzemní kabelové komory na HDPE trubkách ponechány v zeleném pásu – v opačném případě budou tyto komory vyměněny za komory s pojezdovým poklopem, nebo přesunuty.

Při stavbě nových zpevněných ploch, které jsou navrženy v místě vedení HDPE trubek, budou tyto uloženy v hloubce min. krytí 0,9 m a budou umístěny do plastových silnostěnných kabelových žlabů v celé délce nové zpevněné plochy. Souběžně bude také položena nová rezervní chránička 110mm – u optických kabelů umístěných v HDPE trubkách musí být provedeno měření optických vláken a to před realizací a následně po dokončení přeložení provést závěrečné měření OK.

Při křížení nového vedení se zařízením SEK bude zařízení SEK umístěno do vhodné chráněčky s přesahem min. 1,0m na každou stranu.

Zabezpečení/přeložení SEK zajistí společnost CONTENT, s.r.o.. Stavebník, který vyvolal překládku/zabezpečení SEK je povinen uhradit společnosti CONTENT, s.r.o. veškeré náklady na nezbytné úpravy SEK.

Před záhozem SEK bude provedena jejich kontrola (p. Ambrož, 777 702 116). O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Po dokončení stavby bude naší společností vydán závěrečný zápis, který bude použit ke kolaudaci.

Platnost tohoto vyjádření je do 29.10.2020!

 **CONTENT, s.r.o.**
Příkop 838/6, 602 00 Brno, tel: 566 521 721
IČ: 63492164, DIČ: CZ63492164

Pavel Ambrož

Případné dotazy či požadavky prosím volejte na telefon 566 521 721 nebo 777 702 116 nebo emailem na ambroz@content-vm.cz