

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

## KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Ve Žďáře nad Sázavou dne 18. listopadu 2019

Č. j.: KHSV/23992/2019/ZR/HDM/Zaj  
Sp. značka: S-KHSV/23992/2019  
Vyřizuje: Hana Zajícová, tel. 566 650 814, e-mail: hana.zajicova@zr.khsjih.cz  
Č. j. odesílatele:  
Počet listů/příloh: 1/1

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749

V zastoupení: Ing. Milan Pelikán, Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou

**ÚSPORY ENERGÍÍ – HOTELOVÁ ŠKOLA A SOŠ ŘEMESEL VELKÉ MEZIŘÍČÍ, PAVILON HH, Zahradní 1434/30, Velké Meziříčí, parcelní číslo 3600/15, katastrální území Velké Meziříčí – dokumentace pro stavební řízení – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví**

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci „**ÚSPORY ENERGÍÍ – HOTELOVÁ ŠKOLA A SOŠ ŘEMESEL VELKÉ MEZIŘÍČÍ, PAVILON HH, Zahradní 1434/30, Velké Meziříčí, parcelní číslo 3600/15, katastrální území Velké Meziříčí**“ v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „**ÚSPORY ENERGÍÍ – HOTELOVÁ ŠKOLA A SOŠ ŘEMESEL VELKÉ MEZIŘÍČÍ, PAVILON HH, Zahradní 1434/30, Velké Meziříčí, parcelní číslo 3600/15, katastrální území Velké Meziříčí**“ pro povolování staveb s odkazem na na § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

**se souhlasí.**

**S odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 6 stavebního zákona se souhlas váže na splnění podmínek:**

- 1/ Barevné řešení vnitřních ploch bezprostředně sousedících s osvětlovacími tělesy (okenní příčle, poutce, rámy), vnitřní strana garážových vrat v montážních halách musí splňovat činitel odrazu světla nejméně 0,7. Vnitřní barevné řešení vyměňovaných oken a vrat bude zvoleno v barvě bílé nebo jemně pastelových barvách tak, aby byla zajištěna požadovaná intenzita denního osvětlení.
- 2/ V místnostech, kde vyměňovaná okna zajišťují přirozené větrání, musí být zajištěno ovládání ventilačních otvorů z podlahy bezpečným způsobem. Pokud může docházet k oslňování, musí mít osvětlovací otvory clonící zařízení umožňující regulaci přímého slunečního záření.

### Odůvodnění:

Dne 29.10. 2019 byla na KHS kraje Vysočina doručena žádost Ing. Milana Pelikána, Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, na základě plné moci investora, o vydání stanoviska k PD pro **stavební řízení „ÚSPORY ENERGÍÍ – HOTELOVÁ ŠKOLA A SOŠ ŘEMESEL VELKÉ MEZIŘÍČÍ, PAVILON HH, Zahradní 1434/30, Velké Meziříčí, parcelní číslo 3600/15, katastrální území**

## Velké Meziříčí“.

Předložená PD řeší zateplení objektu vnějším kontaktním zateplovacím systémem, výměnu oken, vstupních dveří a garážových vrat. Dodatečně bude zateplen podhled nad přízemím. Objekt slouží pro praktickou výuku a skládá se z části pro teoretickou výuku (učebna, kabinet a zázemí) a z části pro praktickou výuku (montážní hala, dílny, kovárna. Co se barevného řešení týká, tak hlavní hmota objektu bude realizována ve světle šedé barvě, soklová část bude provedena v tmavě šedé barvě, okna, vstupní dvěře a garážová vrata budou v odstínu antracit. Dále bude zateplen strop nad 1. NP pod střechou. Stará dřevěná okna budou vyměněna za nová plastová, stará ocelová okna budou vyměněna za hliníková. Členění nových oken bylo navrženo tak, aby nezhoršily vnitřní prostředí pro uživatele, a aby nedošlo ke zmenšení skutečné plochy zasklení. Původní otevíravá garážová vrata budou vyměněna za nová sekční vrata s otevíravým dveřním křídlem. Zateplení bude provedeno z pěnového polystyrenu EPS 70 F o tloušce 180 mm.

Rekonstrukcí nebudou dotčeny žádné konstrukce obsahující azbest. Nebyla zjištěna přítomnost jiných nebezpečných odpadů, které by vyžadovaly odbornou likvidaci.

Hluk ze stavební činnosti je popsán v části B8 Souhrnné technické zprávy. Hlučnost bude eliminována časovým omezením prací, prašnost může být při extrémním počasí zmírněna kropením vodou.

Podmínka č. 1 vychází z požadavku ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, a § 1 odst. 2 Vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, § 45 odst. 3 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 2 vychází z požadavku ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, a § 1 odst. 2 Vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, § 45 odst. 9 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Po posouzení uvažovaného záměru, při splnění uvedených podmínek konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA

① se sídlem v Jihlavě  
územní pracoviště Žďár nad Sázavou  
Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

Hana Zajícová  
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých  
ve Žďáře nad Sázavou

Příloha: projektová dokumentace

Rozdělovník:

Ing. Milan Pelikán, Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou, na dodejku