

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor majetkový

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 108851/2020
EZAK 401/2020

Vyřizuje/telefon
Bc. Nestrojilová / 564 602 417

V Jihlavě dne
19. 11. 2020

Veřejná zakázka: „**Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova – rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace**“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz:

Prosíme o upřesnění těchto položek:

- 1) *Silnoproud – položka „Přepojení rozhlasu“ (řádek č.292) – v jakém rozsahu, kam přepojit? V TECH.ZPRÁVĚ NENÍ NIC UVEDENO OHLEDNĚ ROZHLASU*
- 2) *Slaboproud – „Hodiny“ (řádek č.299) – jaký typ hodin? (kulaté, hranaté, rozměr)*
- 3) *(řádek č.295) – jaký typ řídicí hodinové ústředny – závisí od počtu stávajících hodin, na jaké napětí jsou stávající hodiny ?*
- 4) *Slaboproud – řádek č.269 – je materiálová položka „70“ – co to je za materiálovou položku?*

Reakce zadavatele:

ad1/ Stávající rozhlas umístěný nad dveřmi se bude přesouvat z důvodu instalace VZT vše viz výkres D.1.4.16

ad2/ Se stávajícím systémem řízení času, který je na budově se již neuvažuje, bude provedena výměna za nový. Hodiny budou v provedení hranaté rozměr 30x30 oboustranné včetně závěsů

ad3/ Řízení jednotného času :

- mateční hodiny určené k řízení připojených podružných hodin různého typu se kterými vytváří systémy jednotného času:

- **minutová linka** (minutové impulsy) 24V/1,3A (až 180 ks podružných analogových nebo digitálních hodin). Vysoká variabilita délky ($1\div 3\text{sec.}$) a mezery ($0\div 3\text{sec.}$) minutových impulsů, cyklus do kroku 12/24. Elektronická pojistka proti přetížení na minutové lince.

- **sériový kanál** 12V/250mA, přenosová rychlost 1200Bd (až cca 120ks digitálních hodin s 2mA vstupy)

- **RS 232** – přenos dat do PC. Je možno dodat snTP server SNTP_SE1 pro synchronizaci LAN jednotným časem přes rozhraní

ad4/ Při exportu do výstupního formátu došlo k degradaci hodnoty v buňce. Místo názvu "70" patří materiál "Krabice typ LK 80x28/1"

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění této informace k zadávací dokumentaci při zpracovávání své nabídky.

Vzhledem k tomu, že zadavatel neprovedl změnu zadávací dokumentace, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Tato informace k zadávací dokumentaci se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář

Vedoucí odboru majetkového

Krajského úřadu Kraje Vysočina