



Vysvětlení a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	„Úspory energií 2020“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, hejtmán kraje doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D., vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš
Telefon, fax:	+420 564 602 588
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemného dotazu dodavatele ze dne 19. 11. 2020 následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz 1:

Žádáme Vás o ujasnění co přesně má být oceněno ve výkazu výměr 001 001.1 Pol, v položce č. 404 M24 240-001 D+M přemístění klimatizačních jednotek, kompletní provedení dle PD. Jedná se o přemístění klimatizační jednotky ze Západní na Jižní stranu fasády, posunutí klimatizační jednotky na Jižní straně fasády a dále o D+M nové klimatizační jednotky? Pokud by se měla dodávat nová klimatizační jednotka, tak k nacenění D+M bychom potřebovali upřesnit parametry klimatizační jednotky (chladicí výkon, zda má být jednotka nástěnná nebo kazetová atd..). Nikde v PD ani ve VV jsem tyto parametry nenašel. Dále bych se chtěl zeptat, zda položka má obsahovat bourací a zednické práce pro novou a přemístěnou klimatizační jednotku?

Odpověď:

Jak je zjevné z pohledů, jež jsou součástí projektové dokumentace, půjde u administrativní budovy Nemocnice Třebíč v rámci položky č. 404 o přesun klimatizační jednotky ze západní strany na jižní (vedle již jedné stávající). Jednotka se demontuje včetně konzol, na nové pozici se provede příprava (nové delší konzoly, provrtání zdiva, osazení průchodek pro hadice a kabely...), s tím souvisí i úpravy uvnitř objektu (výměna nebo prodloužení hadic a kabelů, jejich umístění do lišt nebo případně nad podhled, drobné zednické práce...), po provedení zateplení se jednotka umístí na jižní fasádu do nové pozice.



Zadavatel zároveň mění v souvislosti se jmenováním nového vedení některé osoby oprávněné jednat jeho jménem uvedené v zadávacích podmínkách. Místo MUDr. Jiřího Běhounka a Ing. Martina Kukly je jím nově **Mgr. Vítězslav Schrek**, hejtman. Ostatní osoby uvedené v zadávacích podmínkách se nemění.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází pouze k formální změně zadávacích podmínek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek, tj. **do 14. 12. 2020 do 10:00 hod.**

V Jihlavě dne **23. 11. 2020**

.....
doc. RNDr. Iyeta Fryšová, Ph. D.
vedoucí Odboru regionálního rozvoje
Krajský úřad Kraje Vysočina