


LEGENDA ÚPRAV – k výkresu č.3

UPOZORNĚNÍ:

- 1/ Veškeré ocelové konstrukce a zámečnické výrobky /zárubně, umyvadla, potrubí, stroje, vpusti, ocelové sloupky atd./ budou před betonáží podlah napojeny na zemnicí soustavu – viz projekt elektro.
- 2/ Umyvadla, odtávání chladičů, technologické zařízení – vše v provozu bude napojeno napřímo přes sifon do kanalizace /nevypouštět na podlahu/.
- 3/ V provozu použity pouze nerezové vpusti a žlábký speciální pro masný /potravinářský průmysl /s vyjímatelným záchytným košem nečistot/.
- 4/ Veškeré dveře v provozu bez prahu – manipulace po zemi.
- 5/ Parapety oken v provozních místnostech provedeny pod úhlem 45°.
- 6/ Veškeré ocelové konstrukce v provozu budou v provedení nerez, pozink nebo opatřeny nátěry s atestem pro potravinářský průmysl.
- 7/ Ve všech provozních místnostech budou provedeny na styku /stěna-podlaha/ požlábky. Na styku /stěna-stěna/ případně /stěna-strop/ osazeny zaoblené lišty /součást dodávky „PUR“ panelů/.
- 8/ Veškeré rozvody instalací budou upraveny dle skutečně dodaných strojů a zařízení dle dokumentace dodavatele zařízení.
- 9/ Hlavní rozvody budou vedeny pokud možno skrytě – nad podhledy, př. ve zdivu pod omítkou.
- 10/ Budou prověřeny montážní otvory jednotlivých zařízení dle požadavků dodavatelů.
- 11/ Vodotěsná izolace bude vytažena do úrovně podlahy pod lišty.
- 12/ Veškeré konstrukce a tepelné izolace chladíren budou provedeny dle ČSN 148102 a souvisejících ČSN směrnic a nařízení EU.
- 13/ **Kvůli snadnější manipulaci doporučuji osadit mezi m.č.35 a 36 kyvné dveře /lítačky/.**

Vypracoval: Ing. Štásta



V.Č. 3 A