


TYP PROVEDENÍ: NÁSTĚNNÁ OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE ASTRA, P61030  
 KRYTÍ: IP65/20  
 ROZMĚRY: 600x1000x300mm  
 DĚLENÍ: —  
 NÁTĚR: TYPOVÝ  
 OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI  
 PŘÍVOD (Y): SHORA  
 VÝVODY: DOLŮ

HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	ING. VLASTIMIL ŠŤASTA Malá Česká 1253 664 34 Kuřim IČO: 40962555	
ING. VLASTIMIL ŠŤASTA	ING. JIŘÍ SAUL	ING. JIŘÍ SAUL	ING. JIŘÍ SAUL		
	<i>Saul</i>	<i>Saul</i>	<i>Saul</i>		
KRAJ: VYSOČINA		MÍSTO: HUMPOLEC		FORMÁT	5 A4
INVESTOR: ŠKOLNÍ STATEK HUMPOLEC-JATKY,MASNÁ VÝROBA,39601 HUMPOLEC				DATUM	I/2020
PŘÍSTAVBA UDÍREN  D.1.4.b - ELEKTROINSTALACE				ÚČEL	DSP+DPS
				ZAK. ČÍSLO	27319
				ARCH. ČÍSLO	-
ROZVÁDĚČ R-U				MĚŘÍTKO	Č.V.
				-	32007

# SEZNAM VÝKRESŮ

LIST Č.	OBSAH VÝKRESU	REVIZE
1	TITULNÍ LIST	0
2	SEZNAM VÝKRESŮ	0
3	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA – 1. ČÁST	0
4	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA – 2. ČÁST	0
5	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA – 3. ČÁST	0

## POHLED




POZNÁMKA: VYBROJENÍ ROZVÁDĚČE JE PŘEDBĚŽNÉ – MUSÍ BÝT UPRAVENO DLE SKUTEČNĚ DODANÝCH SPOTŘEBIČŮ

STAVBA	PŘÍSTAVBA UDÍREN	REVIZE	0	1	2	3	ROZVÁDĚČ R-U
SOUBOR	D.1.4.b – ELEKTROINSTALACE	DATUM	1/2020				SEZNAM VÝKRESŮ
INVESTOR	ŠKOLNÍ STATEK HUMPOLEC, 396 01 HUMPOLEC	PODPIS	<i>Paul</i>				V.Č. 32007 LIST Č. 2








(4,9kW - ODTÁVÁNÍ)

STAVBA	PŘÍSTAVBA UDÍREN	REVIZE	0	1	2	3	ROZVÁDEČ R-U
SOUBOR	D.1.4.b - ELEKTROINSTALACE	DATUM	1/2020				JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA - 2. ČÁST
INVESTOR	ŠKOLNÍ STATEK HUMPOLEC, 396 01 HUMPOLEC	PODPIS	<i>Jan</i>				V.Č. 32007
							LIST Č. 4



VÝVOD C.	F3.1	F3.3	F3.2	F3.2	F3.2	F3	F4	F4	REZ1	
ZARÍZENÍ	VENT. TD2000/315 VENT. ECONWATT	VENT. TD1300/250 ECONWATT	EL. OHRIVAČ MBE315/6	EL. OHRIVAČ MBE315/6	EL. OHRIVAČ MBE315/6	2 TLAČITKO	VENT. TD250/100 SILENT	TLAČITKO	SVĚT. OBVOD S1	
PI [kW]	0,262	0,157	6/2x400V	-	-	-	0,027	-	0,4	
KABEL	CYKY-J 3x1,5 WL F3.1	CYKY-J 3x1,5 WL F3.3	CYKY-J 5x2,5 WL F3.2	CYKY-O 2x1,5 WL F3.2	CYKY-O 2x1,5 WL F3.2	CYKY-O 3x1,5 WL F3	CYKY-J 3x1,5 WL F4	CYKY-O 2x1,5 WL F4	CYKY-J 3x1,5 WL S1	
C.KABELU			(REG230/400)							

STAVBA	PŘÍSTAVBA UDÍŘEN	REVIZE	0	1	2	3	ROZVÁDĚČ R-U
SOUBOR	D.1.4.b - ELEKTROINSTALACE	DATUM	1/2020				JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA - 3. ČÁST
INVESTOR	ŠKOLNÍ STATEK HUMPOLEC, 396 01 HUMPOLEC	PODPIS	<i>Handwritten signature</i>				V.Č. 32007
							LIST Č. 5