



TABULKA TEPELNÝCH IZOLACÍ POTRUBÍ

Potrubí teplé vody (TV)			Potrubí studené vody (SV)		
dimenze	tl. tep. iz.	tepelná izolace	dimenze	tl. tep. iz.	tepelná izolace
20x2,25	20mm	Typ 1	20x2,25	9mm	Typ 1
25x2,5	20mm	Typ 1	25x2,5	9mm	Typ 1
			32x3,0	13mm	Typ 1

Typ 1 – izolační pouzdro z polyetylenu, lamda při 10°C = 0,046 W/mK, teplotní použití -65°C až 90°C, samozhášivý, reakce na oheň F, neskopávající a nešířící oheň, s omyvatelným povrchem odolným proti vlhkosti, kyselinám, louhům a ropným produktům

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U – umyvadlo s nožním ovládáním – DODÁVKA TECHNOLOGIE
- LŽ – linový žlab
- Vp – podlahové vpuštění
- T – technologie

LEGENDA POTRUBÍ

- rozvod studené vody
- rozvod teplé vody
- stávající rozvod studené vody
- stávající rozvod teplé vody

Poznámky:

- potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace bude provedeno ze vícevrstvého potrubí PE-RT/Al/PE-RT spojovaného lisováním
- potrubí bude opatřeno tepelnou izolací dle zísad uvedených v tabulce ve výkresové dokumentaci
- potrubí bude řádně upevněno na konzolách. Typ uchytení dle používaného systému prováděcí firmy.
- tepelní roztažnost potrubí bude řešena dle montážních předpisů výrobce, přednostně přírodním kompenzátory L, Z, v trasách vedení potrubí.
- presné typy zařizovacích předmětů a výřakových armatur budou specifikovány investorem společně s architektem
- při instalaci zařizovacích předmětů a následně i přípojek pro jejich napojení bude řešeno v koordinaci s dodavateli a architektonickým řešením interiéru
- potrubí procházející požárními úseky, budou prostupy vypracovány proloženými pérou

HIP:	Ing. V. Štosta	Vypracoval:	Ing. P. Dostál	TJTB Projekce TJB Prokeš s.r.o. Hlinky 487/35, 603 00 Brno tel./fax: +420 737 348 742 email: info@projekce.cz http://www.projekce.cz
Zodp.projektant:	Ing. J. Prokeš	Kreslil:	Ing. P. Dostál	
Investor :	ŠKOLNÍ STÁTEK HUMPOLEČ-JATKY MASNÁ VÝROBA, DUSILOV 384, 396 01 HUMPOLEČ			
Místo stavby:	DUSILOV 384, 396 01 HUMPOLEČ			
Název stavby :	PŘÍSTAVBA UDÍREN			
Stavební objekt:				
Část :	D.1.4.a – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
Název výkresu :	VODOVOD – DISPOZICE 1.NP			
Formát :	5xA4	Stupeň :	DSP+DPS	
Ev.číslo zak :	2020008	Dotum :	01/2020	
Měřítko :	1:50	Číslo paré:		
				1
				D.1.4.a-06