


## P R O T O K O L

určení vnějších vlivů vypracovaný dne 14.1.2020  
odbornou komisí

**Pro akci:** PŘÍSTAVBA UDÍREN  
**Investor:** ŠKOLNÍ STATEK HUMPOLEC

### Odborná komise:

|             |                       |                             |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|
| - předseda: | Ing. Šťasta Vlastimil | / stavební část /           |
| - členové:  | Ing. Saul Jiří        | / elektro /                 |
|             | Lupínek Jiří          | /strojnětechnologická část/ |
|             | Ing. Brestič Jaroslav | / vzduchotechnika /         |



Three handwritten signatures are present, corresponding to the members of the expert commission listed in the table: Vlastimil Šťasta, Jiří Saul, and Jaroslav Brestič.

## **ROZHODNUTÍ KOMISE**

### **/ PŘÍSTAVBA UDÍŘEN HUMPOLEC/**

Z hlediska vnějších vlivů se v daném objektu vyskytují čtyři druhy prostor:

#### **1. venkovní kryté - kryté venkovní rampy - m.č.37**

Jsou určeny následující vlivy:

AA7, AB3 až AB5, AC1, AD1, AE4, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR2, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

#### **2. vnitřní prostory s normálním prostředím**

##### **Půdní prostor nad m.č 17 - umístění el.rozvaděče**

Pro tyto prostory jsou určeny následující vlivy:

AA4, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

**m.č.58 NN rozvodna ...BA4 /ostatní dtto/**

#### **3. vnitřní místnosti s vlivem odlišným od normálního:**

##### **A/ chladírny -**

**m.č. 21,23+24** Pro tyto prostory jsou určeny následující vlivy:  
AA4, AB4, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR2, AS1, BA1, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1.

##### **B/ vlhké**

**m.č. - 33,34,36**

Pro tento prostor jsou určeny následující vlivy:

AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1.

##### **C/ mokré - m.č.35 do výšky 2,5m**

Pro tyto prostory jsou určeny následující vlivy:

AA5, AB5, AC1, AD4, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1.

**POZOR: V místnostech uvedených pod bodem 3A,3B a 3C je prováděn po směně oplach - čištění, ostříkávání, sanitace /veškeré technologické zařízení musí být odpojeno od zdroje elektrického napětí/. Po tuto dobu stanoven vliv AC3. Bude uvedeno v provozním řádu.**

V Brně 14.1.2020

Vypracoval: Ing. Štasta

