

**J A Š E K**

**chlazení – klimatizace – tepelná čerpadla  
projekce – dodávka – montáž – servis**

tel.: 731 466 901  
tel/fax: 582 388 412

firma: Staňkova 8d 602 00 Brno  
výroba: Osíčany 64 798 29 Tištin

e-mail. chlazenibrno@chlazenibrno.cz  
www.chlazenibrno.cz

**Investor:** Školní statek Humpolec - jatky, masná výroba, 396 01 Humpolec  
**Stupeň dokumentace:** DSP a DPS  
**Akce:** Přístavba udíren  
**Zhotovitel dokumentace:** Ing. František Jašek, Staňkova 8d, 602 00 Brno  
**Část dokumentace:** PS 2/ Chlazení

## SPECIFIKACE

**Razítko:**

**Ing. František JAŠEK**  
projekce chlazení  
602 00 BRNO, Staňkova 8d  
IČ: 114 78 834  
DIČ: CZ6708131374

**Číslo paré:**

**1**

**Vypracoval: Ing. František Jašek**  
**V Brně dne 30. 1. 2020**



## Výpis strojů a zařízení

Poz.	Popis zařízení	Ks/bm/ kpl
1.01	<p>Kondenzační jednotka</p> <p>Rozměry (D×Š×V): 1110×800×770                      Hmotnost: 105 kg (prázdná)                      Sběrač chladiva: 11 dm<sup>3</sup>                      Chladicí výkon: Q<sub>o</sub>= 7,4 kW, t<sub>o</sub>= -9 °C, t<sub>k</sub>= 42 °C                      El. parametry: I<sub>MAX</sub>=18,8 A, 3~400 V/50 Hz,                      start. proud: 64 A                      P<sub>PRAC</sub>=4 kW                      Kompresor: 1×hermetický pístový                      Chladivo: R449A</p>	2
2.01	<p>Chladič vzduchu (výparník), el. odtávání vč. uzavíracího ventilu, termostatického expanzního ventilu, elektromagnetického ventilu a průhledítka</p> <p>Rozměry (D×Š×V): 1974×461×468                      Chladicí výkon: Q<sub>o</sub>= 7,4 kW                      Hmotnost: 50 kg (prázdná)                      El. parametry: I<sub>MAX</sub>=1,56 A, 1~230 V/50 Hz                      P<sub>MAX</sub>=0,33 kW                      P<sub>odtávání</sub>=4,9 kW</p>	2
3.01	El. rozvaděč s el. vybavením pro výparník i kondenzační jednotku, termostat s nastavením požadované teploty v panelovém provedení	2
3.02	Kabeláž mezi rozvaděči, výparníky a kondenzačními jednotkami	kpl
4.01	Chladivové potrubí pro propojení kondenzačních jednotek a chladičů vzduchu včetně tvarovek a tepelné izolace ø28/12 mm	28 m
4.02	Odpadní potrubí od chladičů vzduchu včetně tvarovek PPR ø25 mm	15 m
4.03	Montážní materiál pro zavěšení výparníku, uložení potrubí a usazení kondenzačních jednotek	kpl
4.04	Drobný montážní materiál, spojovací materiál	kpl
5.01	Chladivo R449A	20 kg
6.01	Montáž	kpl
6.02	Provozní zkoušky a zaškolení obsluhy	kpl
7.01	Doprava	kpl