

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
689/2021

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
7. 1. 2021

Veřejná zakázka: **II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

V soupisu prací u objektů 101.2, 102 a 103 se objevuje položka dopravního značení č. 914521 „DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT“. Měrná jednotka této položky je M2. Dle situace bude mít tato značka mnohem větší rozměry, než je uvedeno v soupisu prací. Prosíme o opravu výměry této položky.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje nový, upravený soupis prací. V tomto soupisu je upraveno množství v M2 u položky č. 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT u stavebních objektů SO 101.2, 102 a 103.

Dotaz č. 2

V soupisu prací u objektu 102 u položky č. 915221 „VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA“ se ve výkazu výměr uvádí mimo jiné také 180 m2 zdrsňeného červeného povrchu "tyregrip". Tento povrch je podstatně dražší než ostatní vodorovné značení objevující se v této položce v bílé barvě. Bude tato část položky uvedena zvlášť pod jiným číslem položky?

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje nový, upravený soupis prací. V tomto soupisu je provedení „zdrsněného červeného povrchu“ uvedeno jako nová samostatná položka č. 57280A PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA, v popisu položky je doplněna podrobná technická specifikace.

Dotaz č. 3:

V soupisu prací u objektu SO 121 je u položky č.11 „916159 - SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA – NÁJEMNÉ“ chybně uvedena výměra 2 KSDEN. Zřejmě se bude jednat o 300 KSDEN stejně jako u objektu SO 120. Prosíme o opravu.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje nový, upravený soupis prací. V tomto soupisu je v SO 121 upravena výměra položky č. 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ na 300 KSDEN.

Dotaz č. 4:

Žádáme zadavatele o objasnění plochy výměry šterkových vrstev u objektu SO102, kde ve VV v položce 31 a 32 jsou plochy vypočítány z "plochy vozovky" + % plochy navíc, což nekoresponduje s plochou asfaltových vrstev vozovky. Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu VV.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje nový, upravený soupis prací. V tomto soupisu je upraveno množství šterkových vrstev v položkách poř. č. 21 a 32 tj. položky 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM a 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM.

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací, který dodavatel závazně použije pro tvorbu nabídky.

Zadavatel obdržel další žádosti o informace k zadávací dokumentaci, tyto budou zodpovězeny v nejbližších pracovních dnech.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **22. 1. 2021 v 10:00 hod.**

Bc. Lenka Procházková
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství