

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 14830/2021

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
17. 2. 2021

Veřejná zakázka: II/357 Dalečín – Unčín, 2. etapa

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 4

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz:

Ve výkazu výměr objekt SO 202 – Opěrná zeď v km 0,710 – 1,100, položka číslo 8, kód 23417A, ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA). Tato položka je přímo v rozporu s technickou zprávou k danému objektu, kde projektant uvádí v bodě 5.1 „Typ pažení je větší zhotovitele, je možno použít záporové pažení s těsněním, rozepřené pažení ze štětovnic, kotvené pažení ze štětovnic, případně kombinaci těchto typů.“

Dle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu v bodě 5.1.2.4 Opěrná zeď (km 0,720 – 1,130) je v geologických poměrech uvedeno „Od hloubky 3,9 m balvanité sutě (GT 3.4).“ Dále informace z jednotlivých sond:

JV8 – v hloubce 3,90 – 4,00 m velký deluviální balvan

JV11a – v hloubce 2,50 – 2,60 m velký balvan (třídy R4/R3)

JV11b – v hloubce 3,20 – 3,50 m deluvium ve formě velkého kamene (třída R4)

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že štětovnice nepůjdou do takového geologického profilu zaberanit/zavibrovat.

Jediné možné řešení je použití záporového pažení s těsněním, opraví tedy Zadavatel výkaz výměr?

Dovolujeme si Zadavatele upozornit, že pokud ponechá výkaz výměr beze změny a bude se pouze odkazovat na technickou zprávu, kde je psáno, že typ pažení je věcí zhotovitele, obdrží v této soutěži vzájemně neporovnatelné nabídky.

Reakce zadavatele:

Vzhledem ke kamenitému podloží nebylo uvažováno s beraněním štětových stěn. V soupisu prací bude naceněno rozepřené pažení (nikoliv beraněné do podloží) ze štětových stěn, ztužené nosníky, které budou tvořit celek jednotlivých dilatačních celků s pažením na protilehlé straně výkopu. Pažení lze vzepřít ze strany řeky, utěsnit folií, svařit štětovnice.

Položka bude naceněna dle popisu ve výkazu výměr.

Vzhledem k jednotnému nacenění pažení nebude zhotovitel brát zřetel na odkaz v technické zprávě o variantním řešení.

Bc. Lenka Procházková
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství