

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 17941/2021

Vyřizuje/telefon
Ing. Markéta Navrátilová / 564 602 378

V Jihlavě dne
25. 2. 2021

Veřejná zakázka: II/353 Stáj - Zhoř

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

V poznámce pol.č.10 je uvedeno:

Výměna oken v obci Zhoř dle vyjádření majitelů dotčených nemovitostí. Vyjádření je součástí dokladové části PD.

Zmiňovaný doklad jsme v dokladové části nenašli. Uveďte prosím v jakém rozsahu se budou okna měnit – počet, rozměry, požadované parametry.

Reakce zadavatele:

Součástí zadávací dokumentace akustická studie, v jejímž závěru se uvádí že, hygienický limit není již v současné době dodržen a je reálný předpoklad, na základě vypočtených imisních hodnot hluku, že bude překročen i po rekonstrukci silnice II/353, doporučujeme po detailním průzkumu stavu jednotlivých obytných objektů jako reálné protihlukové opatření provést výměnu oken, jejichž neprůzvučnost bude odpovídající hlukové situaci. V Oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí část 4. *Hluk, vibrace, záření*, odstavec „Závěry pro chráněný vnitřní prostor“ se uvádí následující:

Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru u obytné zástavby v bezprostřední vzdálenosti od rekonstruované silnice II/353 budou
dodrženy

při oknech se vzduchovou neprůzvučností
 $R_w > 35,8 \text{ dB}$

Vypočtené hodnotě neprůzvučnosti odpovídá dle ČSN 730532 okno třídy zvukové izolace
TZI 3 ($35 \text{ dB} < R_w < 39 \text{ dB}$)

Pro potřeby cenové nabídky uvažujte standardní okna s trojsklem v bílém plastovém rámu s odpovídající hlukovou neprůzvučností. Rozsah dotčených nemovitostí je dán v situaci hladin dopravního hluku (viz příloha Informace k zadávací dokumentaci č.1). Výměna oken se tedy týká všech nemovitostí podél komunikace v hladině $> 60 \text{ dB}$ vyjma nemovitosti č.p 59, jejíž majitel si výměnu oken nepřeje.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr v SO 000 Všeobecné a ostatní náklady je uvedena následující položka:

9	02920	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	1,000
			odlov rybí osádky, projednání s Českým rybářským svazem 14 dnů před zahájením prací		
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi		

V zadávací dokumentaci není nikde uvedeno, o který konkrétní rybník se jedná. Prosím o určení konkrétního rybníku, který má být odloven a o kontakt na kompetentní osobu. Kontaktovali jsme Český rybářský svaz, kde nám sdělili, že v dané lokalitě žádné rybníky nevlastní.

Reakce zadavatele:

Položka je v rámci této stavby bezpředmětná. Ve výkazu výměr je odstraněna.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr v SO 000 Všeobecné a ostatní náklady je uvedena následující položka:

10	02920	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	1,000
			Výměna oken v obci Zhoř dle vyjádření majitelů dotčených nemovitostí. Vyjádření je součástí dokladové části PD.		
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi		

Zadávací dokumentace neobsahuje vyjádření majitelů nemovitostí, na které se položka odkazuje. V dokladové části zadávací dokumentace je vyjádření KHS, ve kterém je uvedeno, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. V případě, že bude investor požadovat výměnu oken u dotčených nemovitostí, žádáme o přesnou specifikaci typu a rozměrů oken. Tuto položku nelze ocenit jako KPL bez detailních podkladů.

Reakce zadavatele:

Odpověď viz reakce zadavatele k dotazu č. 1.

Dotaz č. 4:

K objektu SO 901 Chráničky Rowanet máme, na základě zkušeností z již realizovaných staveb, níže uvedené připomínky – dotazy:

- Trasa vedení chrániček, ev. jejich umístění není zakresleno v situačních výkresech ani v charakteristických řezech. Není uvedeno, zda mají mít chráničky barevné rozlišení a jaké (předpokládáme obvyklé barvy oranžová, zelená a modrá).

- V rozpočtu chybí položka pro dodávku a pokládku vytyčovacího vodiče CYY 4mm (CYY 6mm), obvykle požadovaného při výstavbě optické sítě ROWANet.

- Položka

7	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	13 650,000
		4550*3=13 650,000 [A]		

nemá opodstatnění, protože zatahovací lanka se do HDPE chrániček nepoužívají (k instalaci optického kabelu se používá technologie záfuku).

- Množství materiálu uvedené v položce

9	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	30,000
		Chránička kabelových chrániček pod komunikací.		
		2*15=30,000 [A]		

zcela neodpovídá předpokládané spotřebě. Pravděpodobně zahrnuje pouze podchod silnice II/351 dle SO102. Předpokládaná spotřeba kvůli hospodářským sjezdům, sjezdům na lesní cestu atp. činí cca 140 m. V rozpočtu II. stavby není tato položka uvedena vůbec, přičemž předpoklad dle situace v PD činí minimálně 12m.

- PD dostatečně neřeší vedení chrániček u mostního objektu SO 201 v km 2,442.

- V rozpočtu chybí položky pro kalibraci a zkoušku tlakutěsnosti položených chrániček.

Reakce zadavatele:

- Trasa chrániček Rowanet je zakreslena v A.3_Koordinační situace stavby. Barevné rozlišení chrániček oranžová, zelená, modrá.

(úprava položek se týká rozpočtů **I. Stavby** a **II. Stavby**)

- Doplněna položka signal. vodiče
- Položka „Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu“ byla nahrazena položkou pro zafouknutí optického kabelu
- Množství chrániček pod sjezdy a přechody komunikací odměřeno ze situace CAD a opraveno ve výkazu.
- Doplněna položka kalibrace a zkoušky

- Vedení chráničky je řešeno protlakem pod potokem viz výkres 901.2 a v rozpočtu pol. č. 3.

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací a situaci hladin dopravního hluku.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **22. 3. 2021 v 10:00 hod.**