

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 19676/2021

Vyřizuje/telefon
M. Vítů /kl. 218

V Jihlavě dne
3. 3. 2021

**Veřejná zakázka na stavební práce
„VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem – Rekonstrukce kotelny domova mládeže“**

– informace k zadávací dokumentaci č. 1

Vážení dodavatelé,

zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s čl. 7 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017 poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Kontrolou zadávací dokumentace bylo zjištěno zdvojení položek na dodávku kotlů

Pol. Č. 43 SO 03 1 Pol

43	731244115v11	Kotel stacionární na plyn kondenzační HOVAL Ultragas (400D), 5 barů, včetně regulace Top TronicE	kus	1,00000		0,00
----	--------------	--	-----	---------	--	------

Pol. Č. 52 SO 03 1 Pol

52	731244115v18	Kotel stacionární na plyn kondenzační HOVAL Ultragas (400D), 5 barů, včetně regulace Top TronicE	kus	2,00000		0,00
----	--------------	--	-----	---------	--	------

Prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace

Reakce zadavatele:

Jedná se o chybu v popisu položky.

Pol. Č. 52 SO 03 1 Pol

CHYBNÁ POLOŽKA – špatný popis

52	731244115vl8	Kotel stacionární na plyn kondenzační HOVAL Ultragas (400D), 5 barů, včetně regulace Top TronicE	kus	2,00000		0,00
----	--------------	--	-----	---------	--	------

OPRAVA POLOŽKY– SPRÁVNÁ POPIS POLOŽKY

52	731244115vl8	Hoval – kompenzátor připojení plynu k UG (200-350)	kus	2,00000		0,00
----	--------------	--	-----	---------	--	------

Zadavatel vložil do elektronického nástroje E-ZAK soubor Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 3. 3. 2021, který plně nahrazuje již na profilu zveřejněný soupis prací a pro dodavatele je jeho použití při ocenění nabídky závazné.

Dotaz č. 2:

V položkovém rozpočtu Vnitřní rozvod plynu, ÚT jsou dvě stejné položky, č.p. 43 a 52 - Kotel stacionární na plyn kondenzační HOVAL Ultragas (400D), 5 barů, včetně regulace Top TronicE, celkem 3 kusy. Výkresová dokumentace uvádí pouze jeden dvojkotel. Jak toto máme tedy chápat?

Reakce zadavatele:

Odpověď viz dotaz č. 1.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace při zpracovávání své nabídky.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 9. 3. 2021 do 10:00 hod.

Tato informace k zadávací dokumentaci se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina