



ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230V, 50Hz
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE
NOVÝ ROZVOD NAPOJEN Z DOPLNĚNÉHO ROZVADĚČE KABELY CYKY DLE ČSN
ULOŽENÝMI POD OMÍTKU.
PŘED ZAPOČETÍM SEKACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VYTÝČENÍ
STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ
STÁVAJÍCÍ KABELY NESMÍ BÝT POŠKOZENY, STÁVAJÍCÍ RA ROZVADĚČ MUSÍ
BÝT ZAJIŠTĚN PROTI VNIKNUTÍ PRACHU A PROTI POŠKOZENÍ VČ. VÝVODŮ.
SVÍTIDLA OSAZENA NA STROP, ZÁSUVKY A SPÍNAČE DO VÝŠE MIN. 1,1 M.
PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 186 36 381	
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>		
INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 57 , Jihlava			FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY	Petrovice u Nového Města na Moravě			DATUM	6/2020
Střední odborná škola Nové Město na Moravě REKONSTRUKCE ZTI PETROVICE				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1 : 50
				Č.ZAKÁZKY	22/2020
OBSAH: SO 01 ŠKOLA - ELEKTRICKÉ ROZVODY				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
1. NP - ELEKTRICKÉ ROZVODY - TECHNICKÁ MÍSTNOST					D1.4 - E1