

---

**SYSTEM TECH s.r.o.**

**IČO : 47903830**

**Vzduchotechnika**

---

Axmanova 15, 623 00 Brno, tel. 605 273 363

Zařízení č. 1-25

## **REVIZNÍ KNIHA POŽÁRNÍCH KLAPEK**

**Vyhrazený druh požárně bezpečnostních zařízení podle Vyhlášky 246/2001 Sbírky  
Doklad o provedené kontrole provozuschopnosti**

### **Krajská knihovna Vysočiny budovy KKV**

**VÝROBCE:** Mandík, a.s.

**SERVISNÍ OSVĚDČENÍ č.:** 257/2016

**DATUM VÝCHOZÍ REVIZE:** 22.6.2020

**PROVEDL:** Mgr. Jan Vařeka

**REVIZI NUTNO PROVÁDĚT PODLE VÝROBCE:**

**6 měsíců po vstupní revizi, dále každých 12 měsíců**

**Osoby zodpovědné za provoz požárních klappek:**

**Jméno:**

**Podpis:**

ANO  
230 V  
1 PP, RP1  
NE  
NE

**Hodnocení:** 1 - Výborný, 2 - Vyhovující, 3 - Nevyhovující

[illegible]

ANO  
230 V  
1 PP, RP1  
NE  
NE

[illegible]

ANO  
230 V  
1 PP, RP1  
NE  
NE

**Hodnocení:** 1 - Výborný, 2 - Vyhovující, 3 - Nevyhovující

[illegible]



ANO  
230 V  
1 PP, RP1  
NE  
NE

**Hodnocení:** 1 - Výborný, 2 - Vyhovující, 3 - Nevyhovující

[illegible]

ANO  
230 V  
1 PP, RP1  
NE  
NE

**Hodnocení:** 1 - Výborný, 2 - Vyhovující, 3 - Nevyhovující

[illegible]

ANO  
230 V  
1 NP, RP2, RP3  
NE  
NE

**Hodnocení:** 1 - Výborný, 2 - Vyhovující, 3 - Nevyhovující

[illegible]



ANO  
230 V  
1 NP, RP2, RP3  
NE  
NE

[illegible]



ANO  
230 V  
1 NP, RP1, RP2  
NE  
NE

[illegible]

ANO  
230 V  
1 NP, RP1, RP2  
NE  
NE

**Uložení PBZ\*** (u podlahy, v pohledu a pod): Nad dveřmi do multimediálního sálu č.128

### Signalizace a spouštění: 1

**Hodnocení:** 1 - Výborný, 2 - Vyhovující, 3 - Nevyhovující

[illegible]

ANO  
230 V  
1 NP, RP1, RP2  
NE  
NE

**Uložení PBZ\*** (u podlahy, v pohledu a pod): Nad dveřmi do multimediálního sálu č. 128

**Signalizace a spouštění: 1**

[illegible]



ANO  
230 V  
1 NP, RP1, RP2  
NE  
NE

**Uložení PBZ\*** (u podlahy, v pohledu a pod): Nad dveřmi do multimediálního sálu č.115

## Signalizace a spouštění: 1

[illegible]



ANO  
230V  
1 NP, RP1, RP2  
NE  
NE

**Uložení PBZ\*** (u podlahy, v pohledu a pod): Nad dveřmi do multimediálního sálu č.115

## Signalizace a spouštění: 1

[illegible]

ANO  
230 V  
1 NP, RP1, RP2  
NE  
NE

**Hodnocení:** 1 - Výborný, 2 - Vyhovující, 3 - Nevyhovující

[illegible]

ANO  
230 V  
1 NP, RP1, RP2  
NE  
NE

**Uložení PBZ\*** (u podlahy, v pohledu a pod): Pod stropem ve stěně do míst. č. 113

## Signalizace a spouštění: 1

[illegible]



ANO  
230 V  
1 NP, RP1, RP2  
NE  
NE

**Hodnocení:** 1 - Výborný, 2 - Vyhovující, 3 - Nevyhovující

[illegible]



ANO  
230 V  
1 NP, RP1, RP2  
NE  
NE

**Hodnocení:** 1 - Výborný, 2 - Vyhovující, 3 - Nevyhovující

[illegible]

<b>Označení PBZ*</b>	1NP 12
<b>Výrobní číslo PBZ*</b>	19/914933
<b>Rozměr PBZ*</b>	Ø1125
<b>Rok výroby</b>	2019
<b>Typ PBZ*</b>	FDMD/.40

**Dálkové spouštění**  
**Ovládací napájení**  
**Umístění rozvaděče**  
**Signalizace**  
**Ovládací panel**

ANO  
230 V  
1 NP, RP1, RP2  
NE  
NE

**Umístění PBZ\***(objekt, č. nebo název místnosti): Místnost č.102  
**Uložení PBZ\*** (u podlahy, v pohledu a pod): Pod stropem

**Funkce PBZ\*: 1**  
**Zazdění a usazení: 1**  
**Přístupnost: 1**  
**Signalizace a spouštění: 1**

**Hodnocení:** 1 - Výborný, 2 - Vyhovující, 3 - Nevyhovující

[illegible]

<b>Označení PBZ*</b>	INP 13
<b>Výrobní číslo PBZ*</b>	19/914915
<b>Rozeř PBZ*</b>	300x300
<b>Rok výroby</b>	2019
<b>Typ PBZ*</b>	FDML/.40

**Dálkové spouštění**  
**Ovládací napájení**  
**Umístění rozvaděče**  
**Signalizace**  
**Ovládací panel**

ANO  
230 V  
1 NP, RP1, RP2  
NE  
NE

**Umístění PBZ\*(objekt, č. nebo název místnosti):** Místnost č.102  
**Uložení PBZ\*** (u podlahy, v pohledu a pod): Nad dveřmi

**Funkce PBZ\*: 1**  
**Zazdění a usazení: 1**  
**Přístupnost: 1**  
**Signalizace a spouštění: 1**

**Hodnocení:** 1 - Výborný, 2 - Vyhovující, 3 - Nevyhovující

[illegible]



ANO  
230 V  
1 NP, RP1, RP2  
NE  
NE

**Hodnocení:** 1 - Výborný, 2 - Vyhovující, 3 - Nevyhovující

[illegible]



<b>Označení PBZ*</b>	INP 15
<b>Výrobní číslo PBZ*</b>	19/914914
<b>Rozměr PBZ*</b>	300x300
<b>Rok výroby</b>	2019
<b>Typ PBZ*</b>	FDML/.40

**Dálkové spouštění**  
**Ovládací napájení**  
**Umístění rozvaděče**  
**Signalizace**  
**Ovládací panel**

ANO  
230 V  
1 NP, RP1, RP2  
NE  
NE

**Umístění PBZ\***(objekt, č. nebo název místnosti): Rozvodna 1NP  
**Uložení PBZ\*** (u podlahy, v pohledu a pod): Pod stropem

**Funkce PBZ\*: 1**  
**Zazdění a usazení: 1**  
**Přístupnost: 1**  
**Signalizace a spouštění: 1**

**Hodnocení:** 1 - Výborný, 2 - Vyhovující, 3 - Nevyhovující

[illegible]

<b>Označení PBZ*</b>	2NP 1
<b>Výrobní číslo PBZ*</b>	19/914932
<b>Rozměr PBZ*</b>	Ø125
<b>Rok výroby</b>	2019
<b>Typ PBZ*</b>	FDMD/.40

**Dálkové spouštění**  
**Ovládací napájení**  
**Umístění rozvaděče**  
**Signalizace**  
**Ovládací panel**

ANO  
230 V  
2 NP, RP7  
NE  
NE

**Umístění PBZ\***(objekt, č. nebo název místnosti): Místnost č.202  
**Uložení PBZ\*** (u podlahy, v pohledu a pod): Pod stropem

**Funkce PBZ\*: 1**  
**Zazdění a usazení: 1**  
**Přístupnost: 1**  
**Signalizace a spouštění: 1**

**Hodnocení:** 1 - Výborný, 2 - Vyhovující, 3 - Nevyhovující

[illegible]

<b>Označení PBZ*</b>	2NP 2
<b>Výrobní číslo PBZ*</b>	19/914926
<b>Rozměr PBZ*</b>	Ø200
<b>Rok výroby</b>	2019
<b>Typ PBZ*</b>	PKTM III/.40

**Dálkové spouštění**  
**Ovládací napájení**  
**Umístění rozvaděče**  
**Signalizace**  
**Ovládací panel**

ANO  
230 V  
2 NP, RP7  
NE  
NE

**Umístění PBZ\*(objekt, č. nebo název místnosti):** Místnost č.202  
**Uložení PBZ\*** (u podlahy, v pohledu a pod): Pod stropem

**Funkce PBZ\*: 1**  
**Zazdění a usazení: 1**  
**Přístupnost: 1**  
**Signalizace a spouštění: 1**

**Hodnocení:** 1 - Výborný, 2 - Vyhovující, 3 - Nevyhovující

[illegible]



ANO  
230 V  
2 NP, RP7  
NE  
NE

[illegible]

<b>Označení PBZ*</b>	2NP 4
<b>Výrobní číslo PBZ*</b>	19/914924
<b>Rozměr PBZ*</b>	Ø200
<b>Rok výroby</b>	2019
<b>Typ PBZ*</b>	PKTM III/.40

**Dálkové spouštění**  
**Ovládací napájení**  
**Umístění rozvaděče**  
**Signalizace**  
**Ovládací panel**

ANO  
230 V  
2 NP, RP7  
NE  
NE

**Umístění PBZ\***(objekt, č. nebo název místnosti): Místnost č.202  
**Uložení PBZ\*** (u podlahy, v pohledu a pod): Pod stropem

**Funkce PBZ\*: 1**  
**Zazdění a usazení: 1**  
**Přístupnost: 1**  
**Signalizace a spouštění: 1**

**Hodnocení:** 1 - Výborný, 2 - Vyhovující, 3 - Nevyhovující

[illegible]

ANO  
230 V  
2 NP, RP7  
NE  
NE

**Funkce PBZ\*: 1**  
**Zazdění a usazení: 1**  
**Přístupnost: 1**  
**Signalizace a spouštění: 1**

[illegible]