

SYSTEM TECH s.r.o.

Vzduchotechnika

Doklad o montáži, zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

(v souladu s § 6 a 7 Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci)

Provozovatel PBZ, sídlo:

Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749

Adresa objektu, kde je požárně bezpečnostní zařízení umístěno:

Krajská knihovna Vysočiny
580 01 Havlíčkův Brod
1876//32 k.ú. Havlíčkův Brod

Zhotovitel PBZ, sídlo:

SYSTEM TECH, s. r.o.
Axmanova 15
623 00 Brno

IČO: 47903830
DIČ: CZ47903830

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9268

Umístění: Potrubí v prostoru kotelny v II.NP
Druh PBZ: Požární izolace
Výrobce: Knauf insulation
Typové označení systému: NOBASIL FIRESTOP

Výsledek celkové kontroly: bez závad

Zjištěné závady, termín odstranění: bez závad

Uvedená požárně bezpečnostní zařízení jsou provozuschopné.

Potvrzení dodavatele (provádějíciho):

Potvrzuji, že jsme provedli montáž výše uvedených požárně bezpečnostních zařízení v souladu s platnými právními předpisy dle §10 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., normativními požadavky, průvodní dokumentací a technickými podmínkami výrobce a schváleným požárně bezpečnostním řešením stavby.

V Novém Městě na Moravě dne: 5.5. 2020

