

KKV HB - PROTOKOL INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY - MaR

Zlínstav a.s.
Bartošova 5532, 760 01 Zlín
IČ: 28315669, DIČ: CZ28315669

Místo stavby:

Havlíčkův Brod, ul.

Název zakázky (díla):

Krajská knihovna Vysočiny Budovy KKV

Specifikace profese, objektu : MaR SO 01 (1.PP - 2.NP)

Specifikace zkoušky : **MaR - Kompletnost, funkčnost řídicího systému, periferních prvků**

Datum začátku zkoušky:

21.5. 9,00 hod

Datum ukončení zkoušky:

21.5. 12,00 hod

Popis zkoušky:

a) Úplnost výbavy

ANO
~~NE~~

b) Správná funkce řídicího systému

ANO
~~NE~~

c) Správná funkce periferních prvků

ANO
~~NE~~

(nehodící se škrtně)

Vyhodnocení zkoušky :

TOTUR MUKA A ZADOSTROUOVANA ÚPYNOST VÝBAVY, FUNKCE
PERIFERNÍCH PRVKŮ A FUNKCE ŘÍDÍČÍHO SYSTÉMU
POVINOVTE KOTELNÝ, VST VEDMOTRU V DEPOZITY A NA
STŘEŠE, OVCITANÍ Z ROZKUDČY PA 1, PA 2A, PA 2B.

Výsledek zkoušky: Instalované zařízení lze považovat dle ČSN ČSN 332000-4-41 ed.2 za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz.

TDS:

Bytservis spol. s r.o.

Křížova 25, 586 01 Jihlava

Zástupce:

Ing. Jan Farka

datum

podpis

Uživatel:

Knihovna HB

datum

21.5.2020

podpis

Zástupce:

Objednatel:

Zlínstav a.s.

Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zástupce:

Vladislav Mach

datum

21.5.2020

podpis

Zhotovitel:

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.

Líbalova 2348/1, 149 00 Praha

Zástupce:

Ing. Jiří Martinovič

datum

21.5.2020

podpis