

OSVĚDČENÍ O KALIBRACI

Typ detektoru: GC20N - ~~GC20K~~

Výrobní číslo: 7046419

Podmínky nastavení:

I. stupeň 10%LEL metanu - ~~propanu~~

II. stupeň 20%LEL metanu - ~~propanu~~

V Rožnově pod Radhoštěm, dne: 15.10.19.

 J.T.O. System, s.r.o.
elektronické detekční systémy
1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel 571 843 343, 602 546 347, fax 571 842 338

