

KKV HB - PROTOKOL INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY - MaR

Zlínský úřad a.s.		Místo stavby:	
Bartošova 5532, 760 01 Zlín		Havlíčkův Brod, ul.	
IČ: 28315669, DIČ: CZ28315669		Název zakázky (dřív):	
		Krajská knihovna Vysočiny Budovy KKV	
Specifikace profese, objektu : MaR SO 01 (1.PP - 2.NP)			
Specifikace zkoušky : MaR - úplnost a funkčnost vizualizace centrální dispečink			
Datum začátku zkoušky:		21.5. 9,00 hod	
Datum ukončení zkoušky:		21.5. 12,00 hod	
Popis zkoušky:			
a) Úplnost vizualizace BMS		ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
b) Správná funkčnost vizualizace BMS		ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
(nehodící se škrtně)			
Vyhodnocení zkoušky :			
kontrola jednotlivých částí - podmínky instalace, jednotlivé vstupy jednotky, typování rozvodů. kontrola celkové funkčnosti v provozu.			
Výsledek zkoušky: funkční, obsluha podle zadaných údajů obsluhuje dispečinkem KKV.			
TDS:		Bytservis spol. s r.o.	
Zástupce:		Křížova 25, 586 01 Jihlava	
Uživatel:		Ing. Jan Farka	
		datum	podpis
Zástupce:		21.5.2020	
Objednatel:		Zlínský úřad a.s.	
Zástupce:		Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
		datum	podpis
Zhotovitel:		Vladislav Mach	
		21.5.2020	
Zhotovitel:		Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.	
Zástupce:		Líbalova 2348/1, 149 00 Praha	
		datum	podpis
21.5.2020			