

Evidenční číslo
knihy

1398/10/31

EVIDENČNÍ KNIHA ZAŘÍZENÍ

s obsahem fluorovaných skleníkových plynů

Výrobce - dodavatel

HITACHI

Typ zařízení

RAS-10FSXNSE

Rok výroby

2019

Umístění zařízení

STŘECHA KNIHOVNY
2.0.31

Za vedení a uchovávání evidenční knihy zařízení podle článku 6 Nařízení EU č. 517/2014 odpovídá provozovatel zařízení, předkládá ji kontrolním orgánům ke kontrole a certifikovaným pracovníkům k záznamům o provedené údržbě, servisu či kontrole těsnosti.

**KNIHA MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁNA
V MÍSTĚ PROVOZU ZAŘÍZENÍ!**

Základní údaje

Jméno* nebo název provozovatele zařízení	
Adresa** provozovatele zařízení	
Telefonní číslo provozovatele zařízení	
Umístění zařízení	STŘECHA KNIHOVNY

Technický popis zařízení

Výrobce - dodavatel zařízení	HITACHI
Typ zařízení	DAS-10FSXN3E
Evidenční číslo zařízení	40E 38 594
Rok výroby	2019
Druh náplně a její množství	D410A 5+9,05=14,05 Kg
Ekvivalent oxidu uhličitého	2088 GWP 29,336 tCO ₂ eq
Druh oleje a jeho množství	POE

Identifikace evidenční knihy zařízení

Přidělené číslo evidenční knihy zařízení	1348/15/31
Datum založení evidenční knihy zařízení	17.6.2020
Datum ukončení evidenční knihy zařízení	

TZB PRO KLIMATIZACE


Pod Zvíkovcem 1616, Milevsko 399 01
IČ: 02765501, DIČ: CZ02765501

MARTIN KUČERA, 777 84 674

* Uvede jméno a příjmení.

** Fyzická osoba uvede adresu místa trvalého pobytu, podnikající fyzická osoba adresu místa podnikání, právnická osoba adresu sídla.

A.C. 31

Datum	Identifikace osoby (certifikační číslo jméno, příjmení a kontaktní adresa)	Zápis o provedené činnosti (včetně popisu závady)	Chladivo / olej		
			únik (kg)	odsáté (kg)	doplněné (kg)
17.6 2020		<p><i>Prvotní spuštění systému</i></p> <p>provedena evidence a revize uniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) 2037/2000 a (ES) 842/2006 a zákona 36/2002 sb. §29 odst. 6</p> <p>Revizi provedl: <i>Kučera</i></p> <p>-Na zařízení nebyl zjištěn měřitelný únik chladiva -Detekční přístroj: <i>Testo 316-n</i> <i>SN: 1245 1022</i></p>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>

Důležité poznámky: