

Evidenční číslo
knihy

1348/15/28

EVIDENČNÍ KNIHA ZAŘÍZENÍ

s obsahem fluorovaných skleníkových plynů

Výrobce - dodavatel

HITACHI

Typ zařízení

DAS - 34VNC1

Rok výroby

2019

Umístění zařízení

STŘEDNÍ KNIHOVNA
2. c. 22

Za vedení a uchovávání evidenční knihy zařízení podle článku 6 Nařízení EU č. 517/2014 odpovídá provozovatel zařízení, předkládá ji kontrolním orgánům ke kontrole a certifikovaným pracovníkům k záznamům o provedené údržbě, servisu či kontrole těsnosti.

**KNIHA MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁNA
V MÍSTĚ PROVOZU ZAŘÍZENÍ!**

2.2.22

Základní údaje

Jméno* nebo název provozovatele zařízení	
Adresa** provozovatele zařízení	
Telefonní číslo provozovatele zařízení	
Umístění zařízení	STŘECHA KUKOVNÝ

Technický popis zařízení

Výrobce - dodavatel zařízení	HITACHI
Typ zařízení	DAS-34VACA
Evidenční číslo zařízení	006902
Rok výroby	2019
Druh náplně a její množství	2410A 1,9kg
Ekvivalent oxidu uhličitého	2088 GWP 3,967 t CO ₂ eq
Druh oleje a jeho množství	POE

Identifikace evidenční knihy zařízení

Přidělené číslo evidenční knihy zařízení	1378/15/28
Datum založení evidenční knihy zařízení	17. 6. 2020
Datum ukončení evidenční knihy zařízení	

TZB PRO KLIMATIZACE


Pod Zvíkovcem 1616, Milevsko 399 01
IČ: 02765501, DIČ: CZ02765501

MARTIN KUČERA, 774 184 674

* Uvede jméno a příjmení.

** Fyzická osoba uvede adresu místa trvalého pobytu, podnikající fyzická osoba adresu místa podnikání, právnická osoba adresu sídla.

2.8.22

Datum	Identifikace osoby (certifikační číslo jméno, příjmení a kontaktní adresa)	Zápis o provedené činnosti (včetně popisu závady)	Chladivo / olej		
			únik (kg)	odsáté (kg)	doplněné (kg)
17.6. 2020		<p><i>Prvotní spuštění systému</i></p> <p>Provedena evidence a revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) 2037/2006 a (ES) 842/2006 a zákona 86/2002 sb. §29 odst. 6</p> <p>Revizi provedl: <i>Kučera</i> Revizi provedl:</p> <p>-Na zařízení nebyl zjištěn měřitelný únik chladiva -Detekční přístroj:</p> <p><i>Toslo 316-M</i> <i>SN: 12451022</i></p>	/	/	/

Důležité poznámky: