

Evidenční číslo
knihy

1348/15/32

EVIDENČNÍ KNIHA ZAŘÍZENÍ

s obsahem fluorovaných skleníkových plynů

Výrobce - dodavatel

HITACHI

Typ zařízení

RAS-3HVNC1

Rok výroby

2019

Umístění zařízení

STŘECHA KNIHOVNY

2.č.32

Za vedení a uchovávání evidenční knihy zařízení podle článku 6 Nařízení EU č. 517/2014 odpovídá provozovatel zařízení, předkládá ji kontrolním orgánům ke kontrole a certifikovaným pracovníkům k záznamům o provedené údržbě, servisu či kontrole těsnosti.

**KNIHA MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁNA
V MÍSTĚ PROVOZU ZAŘÍZENÍ!**

2.5.22

Základní údaje

Jméno* nebo název provozovatele zařízení	
Adresa** provozovatele zařízení	
Telefonní číslo provozovatele zařízení	
Umístění zařízení	STŘECHA KAIKOVNÝ

Technický popis zařízení

Výrobce - dodavatel zařízení	HITACHI
Typ zařízení	DAS - 34 VNCA
Evidenční číslo zařízení	006899
Rok výroby	2019
Druh náplně a její množství	2410A 1,9 + 0,52 = 2,42 Kg
Ekvivalent oxidu uhličitého	2038 GWP 5,052 + CO ₂ eq
Druh oleje a jeho množství	POE

Identifikace evidenční knihy zařízení

Přidělené číslo evidenční knihy zařízení	1378/15/32
Datum založení evidenční knihy zařízení	17.6.2020
Datum ukončení evidenční knihy zařízení	


TZB PRO KLIMATIZACE

Pod Zvikovcem 1616, Milevsko 399 01
IČ: 02765501 DIČ: CZ02765501

MARTIN KUČERA, 777 184 674

* Uvede jméno a příjmení.

** Fyzická osoba uvede adresu místa trvalého pobytu, podnikající fyzická osoba adresu místa podnikání, právnická osoba adresu sídla.

Datum	Identifikace osoby (certifikační číslo jméno, příjmení a kontaktní adresa)	Zápis o provedené činnosti (včetně popisu závady)	Chladivo / olej		
			únik (kg)	odsáté (kg)	doplněné (kg)
17.6. 2020		<p><i>Prvotní zpuštění zařízení</i></p> <p>Provedena evidence a revize uniku chladiva: dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) 2037/2000 a (ES) 842/2006 a zákona 86/2002 sb. §29 odst. 6</p> <p>Revizi provedl: <i>Kučera</i></p> <p>-Na zařízení nebyl zjištěn měřitelný únik chladiva -Detekční přístroj: <i>Testo 216-h</i> <i>SN: 1245 1012</i></p>	/	/	/
Důležité poznámky:					