

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor majetkový

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 22539/2021
EZAK 70/2021

Vyřizuje/telefon
Bc. Nestrojilová / 564 602 417

V Jihlavě dne
15. 3. 2021

Veřejná zakázka: „SŠ PTA Jihlava - přístavba učeben Polenská“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1

Prosíme o upřesnění materiálu dveří D05. Ve výkazu výměr je materiál ocel s ocelovým rámem – položky č. 117,271,272 (Objekt -Architektonicko-stavební řešení)

117	K	642942331	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 10 m2 na MC (rám je součástí dveří)	kus	1,000
PP			Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 4,5 do 10 m2		
271	K	767640322	Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových	kus	1,000
PP			Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových		
272	M	55341163a	dveře ocelové 2křídle 2400x1970mm vč.rámu a povrchové úpravy a kování - viz tab.PSV ozn.D05	kus	1,000

V tabulkách PSV jsou dveře D05 dřevěné do protipožární zárubně.

Reakce zadavatele:

V projektové dokumentaci byl nesoulad mezi Tabulkami PSV a soupisem prací, kde byl v každé z těchto částí uveden jiný materiál dveří D05 a typ zárubně pro tyto dveře.

Zadavatel tento nesoulad opravil a vložil do elektronického nástroje E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace **aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb**.

Změny položek jsou v aktualizovaném soupisu vyznačeny následovně:

červeně = nové položky

zeleně = upravený popis původní položky

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr jsou dveře D05 specifikovány, jako ocelové:

272	M	55341163a	dveře ocelové 2křídlové 2400x1970mm vč.rámu a povrchové úpravy a kování - viz tab.PSV ozn.D05	kus	1,000
-----	---	-----------	---	-----	-------

ale ve výpisu prvků PSV jsou tyto dveře dřevěné:

POPIS: ATYPICKÉ INTERIÉROVÉ, PROTIPOŽÁRNÍ, DVOJKŘÍDLOVÉ, DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 2400x1970MM OTVÍRÁNÍ: HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ, PASIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, SYMETRICKÉ OTVÍRÁNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15DP3	
---	---

Co platí?

Pokud platí ocelové dle výkazu výměr, prosím o přesnou specifikaci těchto dveří.

Reakce zadavatele:

Odpověď viz dotaz č. 1.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky, neboť aktualizovaný soubor plně nahrazuje původní soupis prací, dodávek a služeb a pro dodavatele je jeho použití při ocenění nabídky závazné.

Vzhledem k tomu, že zadavatel touto informací nemění zadávací dokumentaci, pouze odstranil nesoulad v projektové dokumentaci, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Tato informace k zadávací dokumentaci se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka

Vedoucí odboru majetkového