

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 23361/2021

Vyřizuje/telefon
J. Mikésková/kl. 415

V Jihlavě dne
16. 3. 2021

Veřejná zakázka: „**Nemocnice Jihlava – rekonstrukce tepelných zdrojů**“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 3

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Žádáme o poskytnutí informace o pracovních bodech k čerpadlům – položky 144, 146, 148, 150.

Reakce zadavatele:

Návrhové parametry oběhových čerpadel:

Položka č. 144 - dopravní výška 2,0m, průtok 3,3 m³/h

Položka č. 146 - dopravní výška 1,8m, průtok 27,0 m³/h

Položka č. 148 - dopravní výška 2,0m, průtok 61,0 m³/h

Položka č. 150 - dopravní výška 9,0m, průtok 230,0 m³/h.

Dotaz č. 2:

Žádáme o informaci, zda je v položce č. 146, uveden správný výtlač. Pokud ne, jaká je správná hodnota?

Reakce zadavatele:

Jedná se o administrativní chybu. Správně: čerpadlo oběhové teplovodní jednodílné přírubové DN 50 pro vytápění výtlak 14m Qmax 47m³/h PN 6/10 T 110°C.

Dotaz č. 3:

Domníváme se, že zadání VŘ pro položku 45 Plynové kondenzační dvojkotle spolu s technickým listem č.1, splňuje pouze jeden konkrétní výrobek. Což je vůči ostatním dodavatelům diskriminující. Navrhujeme, aby tepelný výkon kotlů měl 17% toleranci (maximální výkon v rozsahu 1120 – 2480 kW), aby se do VŘ mohli přihlásit i ostatní uchazeči.

Reakce zadavatele:

Zadavatel připouští toleranci 20%. Zároveň musí být i nadále splněn požadavek na celkový výkon kotelny.

Dotaz č. 4:

Čerpadla uvedená v zadávací dokumentaci obsahují požadavek na výtlak a Qmax tj. maximální průtok.

Jaké jsou požadované provozní parametry (tj. provozní tlak a průtok). Pokud navrhujeme čerpadla pouze dle max. tlaku a průtoku nemusí odpovídat požadavku na provozní parametry.

Reakce zadavatele:

Viz odpověď na dotaz č.1.

Dotaz č. 5:

Kogenerační jednotka dle ZD je požadována včetně sestavy nouzového chlazení. Je požadován provoz kogenerační jednotky jako záložního zdroje elektrické energie?

Reakce zadavatele:

Ne. Záložní zdroj elektrické energie má nemocnice řešen pomocí dieselgenerátoru.

Dotaz č. 6:

Demontovaný šrot zůstává majetkem zhotovitele?

Reakce zadavatele:

Ne, demontovaný šrot zůstává majetkem uživatele (provozovatele kotelny nemocnice Jihlava).

Vzhledem k tomu, že tato informace nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového