

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor majetkový

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 23745/2021 EZAK 23/2021	Vyřizuje/telefon Bc. Nestrojilová / 564 602 417	V Jihlavě dne 16. 3. 2021
-------------------------	--	--	------------------------------

Veřejná zakázka: „**SPŠ a SOU Pelhřimov – Friedova, oprava elektroinstalace**“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Část „stavba a ostatní“

Dotaz č. 1

V technické zprávě se píše: „**vystěhování veškerého vnitřního vybavení - zajistí zhotovitel v koordinaci s provozovatelem objektu (po provedení stavebních prací bude veškeré vystěhované vybavení zpětně nastěhováno); prostory pro dočasné uskladnění vybavení určí provozovatel objektu**“.

**V soupisu prací není pro tuto činnost žádná položka a není možno tuto činnost ocenit.
Žádáme o vysvětlení / doplnění**

Reakce zadavatele:

Jedná se o stěhování vnitřního vybavení jako stoly, lavice, židle, skříně, police apod. V průběhu stavby bude nutné koordinovat jednotlivé stěhování s potřebami a možnostmi provozovatele objektu. Do soupisu prací je toto stěhování zahrnuto nově vytvořenou položkou (položka č. 17).

V elektronickém nástroji E-ZAK byl do sekce Zadávací dokumentace vložen aktualizovaný soubor „Projektová dokumentace ze dne 16. 3. 2021“.

Část ELEKTRO:

Dotaz č. 2

Upřesnění položek

V listu: **01-1_4D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky**

135	M	3582211V12	<i>Klíčový spínač - univerzální klíč pro všechny spínače celkem 22 klíčů</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
-----	---	------------	--	------------	--------------

PP

nápaáecí zdroj pro LED pásky
umsítěné ve vytrýnách
2x zdroj + chladič
1x box
včetně příslušenství

Tato položka se vyskytuje ve všech podlažích, kromě 4.NP. Jelikož, se popisy rozcházejí,

Žádáme o vysvětlení / doplnění

Reakce zadavatele:

Položka byla doplněna do soupisu prací část 01-4_4D.

popis položky byl omylem překopírován z jiné položky. Platný obsah položky je Klíčový spínač – univerzální klíč

V elektronickém nástroji E-ZAK byl do sekce Zadávací dokumentace vložen aktualizovaný soubor „Projektová dokumentace ze dne 16. 3. 2021“.

Dotaz č. 3

V místnosti 1.34 se nachází 3f vývod a 3f vypínač. Tento vypínač není ve VV

Žádáme o vysvětlení / doplnění

Reakce zadavatele:

Do soupisu prací byla přidána položka třífázový vypínač

V elektronickém nástroji E-ZAK byl do sekce Zadávací dokumentace vložen aktualizovaný soubor „Projektová dokumentace ze dne 16. 3. 2021“.

Dotaz č. 4

Upřesnění položek

82	M	34535402V1	<i>přístroj spínače dvoupólového 10A</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>
----	---	------------	--	------------	--------------

V PD tato položka není zakreslena.

Žádáme o vysvětlení / doplnění

Reakce zadavatele:

Tato položka byla do soupisu prací chybně zahrnuta, v upraveném soupisu prací byla odstraněna.

V elektronickém nástroji E-ZAK byl do sekce Zadávací dokumentace vložen aktualizovaný soubor „Projektová dokumentace ze dne 16. 3. 2021“.

Dotaz č. 5

Upřesnění položek

90	M	345354040v1	přístroj přepínače střídavého 6, 10A bezšroubový	kus	14,000
96	M	34535512	spínač jednopólový 10A bílý	kus	17,000
101	M	34555100	zásuvka 1násobná 16A 3553-01289 bílá	kus	34,000
102	M	34555120	zásuvka 2násobná 16A 3553-01289 bílá, pootočená	kus	21,000
52	M	3481445V4	Nouzové LED svítidlo N2 přisazené protipanikové osvětlení, se zdrojem 2W, 177 lm, univerzální optika, záložní baterie 60 min.	kus	12,000
61	M	3481445V09	LED svítidlo 9, interiérové přisazené LED svítidlo 17W, 1907m, 4000K, IP 20, diruzor mikoprismatický DMPP, DALI	kus	12,000
62	M	3481445V091	LED svítidlo 9A, interiérové přisazené LED svítidlo 17W, 1907m, 4000K, IP 20, diruzor mikoprismatický DMPP,	kus	2,000
63	M	3481445V07	LED svítidlo 10, interiérové přisazené LED svítidlo 29W, 3068m, 4000K, IP 20, diruzor mikoprismatický DMPP, DALI	kus	16,000
64	M	3481445V06	LED svítidlo 11, průmyslové přisazené LED svítidlo 33W, 4068m, 4000K, IP 65,	kus	3,000

U těchto položek je rozpor v počtu kusů mezi VV a prvky v PD

Žádáme o vysvětlení / doplnění

Reakce zadavatele:

pl.č. 90 opraveno v soupisu prací
 pl.č.96 opraveno v soupisu prací
 pl.č.101 opraveno v soupisu prací
 pl.č.102 opraveno v soupisu prací
 pl.č.52 opraveno v soupisu prací
 pl.č.61 opraveno v soupisu prací
 pl.č.62 opraveno v soupisu prací
 pl.č.63 opraveno v soupisu prací
 pl.č.64 opraveno v soupisu prací

V elektronickém nástroji E-ZAK byl do sekce Zadávací dokumentace vložen aktualizovaný soubor „Projektová dokumentace ze dne 16. 3. 2021“.

Dotaz č. 6

Upřesnění položek

43	M	357180000R5	Rozvodnice plastová zapuštěná 4/48 modulů	kus	1,000
----	---	-------------	---	-----	-------

Předpokládáme, že se jedná o rozvodnici pro nový rozvaděč RP1.2. K tomuto rozvaděči není schéma

Žádáme o vysvětlení / doplnění

Reakce zadavatele:

Doplněno schéma RP1.2 Kadeřnictví - nový výkres 01.4D.22

V elektronickém nástroji E-ZAK byl do sekce Zadávací dokumentace vložen aktualizovaný soubor „Projektová dokumentace ze dne 16. 3. 2021“.

Dotaz č. 7

Rozvaděčová schémata

V dokumentaci jsou zakresleny rozvaděče RP1.1, RP1.3 a RP1.4. Podle dokumentace se tyto rozvaděče nedodávají.

Žádáme o potvrzení, že se nedodávají a pro úplnost návazností žádáme o předání výkresové dokumentace i těchto rozvaděčů

Reakce zadavatele:

Rozvaděče RP1.1, RP1.3 a RP1.4 budou zachovány stávající včetně rozvodů. Nově bude provedeno napojení stávajících rozvaděčů z nového RH1. Schémata stávajících rozvaděčů se nedochovala, nejsou k dispozici.

Položka č. 133 Prohlídka stávajících rozvodů slouží k zmapování stávajících rozvodů, včetně zmapování zachovávaných rozvaděčů.

Dotaz č. 8

Upřesnění položek

V listu: **01-2_4D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky**

107	M	3455510V5	zásuvka 1násobná modul 45x45 16A s přepětovou ochranou	kus	1,000
-----	---	-----------	--	-----	-------

PP

elektrický pohon s tichým chodem
 hlučnost 42dB, plinulím rozjezdem,
 včetně napájecího transformátoru,
 kolejnice AUL, délky 2000mm včetně
 kotvících prvků
 příslušenství k ovládání (relátka,
 případě dálkový ovladač, atd.)
 Nosnost 40kg/m

Rozpor v popisu položky a zároveň rozpor v počtu kusů mezi VV a položky v PD

Žádáme o vysvětlení / doplnění

Reakce zadavatele:

Opraveno v soupisu prací.

V elektronickém nástroji E-ZAK byl do sekce Zadávací dokumentace vložen aktualizovaný soubor „Projektová dokumentace ze dne 16. 3. 2021“.

Dotaz č. 9

Upřesnění položek

106	M	3455510V1	<i>zásuvka 1násobná modul 45x45 16A bílá</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>
-----	---	-----------	--	------------	--------------

Rozpor v počtu kusů mezi VV a položky v PD

Žádáme o vysvětlení / doplnění

Reakce zadavatele:

Opraveno v soupisu prací.

V elektronickém nástroji E-ZAK byl do sekce Zadávací dokumentace vložen aktualizovaný soubor „Projektová dokumentace ze dne 16. 3. 2021“.

Dotaz č. 10

Upřesnění položek

132	M	3582211V13	<i>Ocelovoplechový box nástěný katedra 400x300x150 pro instalaci modulů 45 EI+SLP</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>
-----	---	------------	---	------------	--------------

PP

Ocelovoplechový box nástěný
400x300x150 včetně příslušenství pro
instalaci modulů 45mm
4x zásuvka 230V/16A,
1x vypínač zásvek učebna
1x vypínač projektor, audio
2x HDMI
1x AUDIO 3,5 mm JACK
1x USB
1x 2RJ4 DATA

Žádáme o vyjádření, zda tato položka má být včetně výbavy / zásuvky, vypínače atd. / a dále žádáme o doplnění schéma rozvaděče

Tyto položky se stejnou chybou jsou i v dalších nadzemních podlažích

Reakce zadavatele:

Jedná se o uzamykatelný oceloplechový box, ve kterém budou umístěny ve dvou řadách zásuvky EI a SLP

např.:

1 řada: 4x zásuvka 230V + spínač pro vypnuto/zapnuto (repro a projektor/inter. tabule)
uzamykatelný spínač pro zásuvky ve třídě.

2 řada: 2x HDMI, 1 REPRO, 1x USB, 2x RJ45

Dodávka je bez vybavení, vybavení je v soupisu prací příslušných částí EI a SLP

Zadavatel vložil do elektronického nástroje E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor „Projektová dokumentace ze dne 16. 3. 2021“, který plně nahrazuje soubor původní a pro dodavatele je jeho použití při ocenění nabídky závazné.

V této dokumentaci došlo k těmto aktualizacím:

- byl doplněn výkres 01.4D.22 - schéma RP1.2 - kadeřnictví
- v soupisu prací byly provedeny úpravy nebo doplnění několika položek. Všechny upravené položky jsou označeny, a to tímto způsobem:
 - zelené označení - nově doplněná položka
 - červené označení - položka s upraveným množstvím
 - modré označení - položka s upraveným popisem
- v soupisu prací došlo k odstranění několika položek - viz popis v odpovědích na dotazy.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací k zadávací dokumentaci při zpracovávání své nabídky.

Vzhledem k tomu, že dochází ke změně (úpravě) zadávací dokumentace, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 29. 3. 2021 do 10:00 hod.

Tato informace k zadávací dokumentaci se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
Vedoucí odboru majetkového