

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 26068/2021

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
23. 3. 2021

Veřejná zakázka: **II/357 Dalečín – Unčín, 2. etapa**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 7

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz:

Dobrý den,

obracíme se na zadavatele s následujícím dotazem:

V položce č. 61 na SO 101 je zábradlí ve výměrách propustků z první etapy viz níže

61 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 16,00

- zábradlí na čelech propustků v km 0,400, km 0,539, km 0,668

4,5+4,5+3,5+3,5=16,00 [A]

Nás se týkají propustky propustky 5 až 8, jejichž výměry v položce nejsou a zábradlí jsou ve dvou výškách

Na propustku v km 0,864 a 1,453 je výška zábradlí 1,1m a na propustku v km 1,251 je výška zábradlí 1,0m.

Takže v rozpočtu by měly být dvě položky nebo výšky sjednotit?

Reakce zadavatele:

U položky č. 61 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ nedochází ke změně výměry položky. Upřesňuje se popis položky na: propustek v km 0,864; km 1,251; km 1,143. Zábradlí bude jednotné výšky 1,1 m.

Bc. Lenka Procházková
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství